

*Executive Director*  
*Dy Director (Balu Ugale)*



Date: 08.07.17

To,  
The Secretary,  
Maharashtra Electricity Regulatory Commission  
13<sup>th</sup> Floor, Centre No.1, World Trade Centre,  
Cuffe Parade, Colaba, Mumbai - 400005

Subject: Suo-Motu proceeding for Verification and Compliance of Renewable Purchase Obligation targets for FY 2010-11 to 2013-14 by Obligated Entities (Other than Distribution Licensees).

Ref : Your letter no. MERC/Case No.101 of 2017/2017-18/3183 dated 23 June 2017

Respected Sir,

In reference with your letter no. MERC/Case No.101 of 2017/2017-18/3183 dated 23 June 2017, we have initiated the process for taking certification from MEDA office, Tridal nagar, Yerawada, Pune 411006.

In this regards we will furnish the response after getting necessary certifications from MEDA office, Tridal nagar, Yerawada, Pune 411006.

Thanks & Regards,  
Yours faithfully,

Suhas Chaudhari  
GM Engineering  
Centaur Pharmaceuticals Pvt. Ltd.  
Hinjewadi, Pune 411057  
020 66739626

Encl:

1. Electrical Inspector Office permission letters for all 06 nos. DG sets. ( Total 06 permissions attached )
2. Copy of your letter no. MERC/Case No.101 of 2017/2017-18/3183 dated 23 June 2017.



महाराष्ट्र शासन  
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,

जा.क्र.विनिपुणे/पुजि/ ३३०९ १२००८.०९.

विद्युत निरीक्षक यांचे कार्यालय,  
पी.एम.टी. कमर्शियल इमारत क्र-१,  
३ रा मजला, स्वारगेट, पुणे-४२.  
ई-मेल :- shraware@yahoo.co.in  
दिनांक :-

28 MAY 2008

प्रति,

M/s.Centaur Pharmaceuticals Pvt. Ltd.,  
Plot No.04, Rajiv Gandhi Infotech-Biotech Park  
Hinjewadi, Ph-II, Pune-411 057

- विषय :- जनित्संच कार्यान्वित करण्यासाठी परवानगी ७५० केव्हीए व एलटी केबल.  
संदर्भ :- १) नकाशा मंजूरी क्रमांक पी-२/३००२/ दिनांक ०९/०५/२००८  
२) मे. M/s. Pratibha Elect. Pune यांचे दिनांक १६/५/२००८ चे पत्र.  
३) वीज ग्राहक क्र.

आपल्या वरिल विद्युत जनित्संचाचे दिनांक २७/०५/२००८ रोजी श्री. सि.रे. कोडगुळी रोहायक विद्युत निरीक्षक, विभाग, पुणे यांनी भारतीय वीज नियम १९५६ च्या नियम-४७अ नुसार निरीक्षण केले. जनित्संच संबंधित विद्युत संच उभारणी व देण्यांत येत आहे.

मंजूरी :-

१) अ) जनित्संच धारकाचे नांव व पत्ता :- M/s.Centaur Pharmaceuticals Pvt. Ltd.,  
Plot No.04, Rajiv Gandhi Infotech-Biotech Park  
Hinjewadi, Ph-II, Pune-411 057

ब) जनित्संच उभारणी ठिकाणचा पत्ता :- वरीलप्रमाणे

क) जनित्संच प्रकार, वॉपर उद्देश :- स्टॅन्ड बाय अँज ऑटोमीक


२) जनित्संच माहिती :-

इंजिन	बनावट	अ.क्र.	क्षमता(हॉ.पॉ.)	इंधन
	Cummins	25325687	890 BHP	Diesel.
अल्टरनेटर	बनावट	अ.क्र.	क्षमता(के.व्ही.ए.)	दाब
	Stamford	07102946	750 KVA	415 Volt
गणकयंत्र	बनावट	अ.क्र.	सीटीरिशो	गुणक
	L & T	07332698	1200/5A	प्र.रिडिंग
	200/5A		6	00003

अटी :-

- ग्राहक/उपमोक्त्याने जनित्संचाची नोंदणी करून घेणे मुंबई वीज कर कायदा १९५८ अन्वये बंधनकारक आहे. व त्यासाठी विद्युत निरीक्षक पुणे व मुख्य अभियंता विद्युत सा.अ.विभाग, मुंबई याचेसी संपर्क साधावा.
- मान्यता प्राप्त कंपनीकडून एनर्जी मीटर तपासून अचूक मीटर बसवून दाखला प्रत सादर करावी व वीज उत्पादनाची नोंद वही ठेवावी.
- भारतीय वीज नियम १९५६ अन्वये सर्व सुरक्षा साधने व नियम यांची अंमलबजावणी करावी.
- संचमंडणी देखभाल, दुरुस्ती व बदल नियम क्र.३ व ४५ अन्वये प्राधिकृत व्यक्तीमार्फतच करण्यात यावी.
- जनित्संच वरील उत्पादन नोंद ठेवणे, नियमित परतावे व वीज नोंद घेणे इ.जनित्संच धारकास व उपमोक्त्यास अनिवार्य आहे.

तिहेरी पावेती क्र. ०५७६४३५ रुपये ४३००/-  
दिनांक १६/५/२००८.



प्रत :- मुख्य अभियंता विद्युत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांना भविष्यात सविनय सादर.  
प्रत :- विद्युत कर निरीक्षक, पुणे यांना मुंबई वीज कर कायदा १९५८ अन्वये वीज नोंद घेणे याच्या कार्यवाहीसाठी रवाना

विद्युत निरीक्षक,  
विद्युत निरीक्षण विभाग, पुणे.



महाराष्ट्र शासन  
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,  
जा.क्र.विनिपुणे/पु-२/०४७७/१४२५/२००८.०९.

विद्युत निरीक्षक यांचे कार्यालय,  
पी.एम.टी. कर्मशिल इमारत,  
३ रा मजला, स्वारगेट, पुणे-४२.  
ई-मेल :- shranaware@yahoo.co.in  
दिनांक :- 4 MAR 2009

प्रति,

M/s Centaur Pharmaceuticals Pvt.Ltd.  
Plot No.4, Rajiv Gandhi Infotech-Biotech Park,  
Hinjewadi, Phase-II, Pune-411057.

विषय :- जनित्रसंच कार्यान्वित करण्यासाठी परवानगी २५० केव्हीए व एलटी केबल.  
संदर्भ :- १) नकाशा मंजूरी क्रमांक — दिनांक —  
२) मे.युवर सहसंचालक दिनांक.१६/०२/२००९चे पत्र.  
३) वीज ग्राहक क्र.—

आपल्या वरील विद्युत जनित्र संचाचे दिनांक १८/०२/२००९ रोजी श्री.सि.रे.कोंडागुळी, सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, पुणे जिल्हा यांनी भारतीय वीज नियम १९५६च्या नियम ४७-अ नुसार निरीक्षण केले. जनित्र संबंधित विद्युत संच उभारणी व अटीवर मान्यता देण्यांत येत आहे.

मंजूरी :

१) अ) जनित्र धारकाचे नांव व पत्ता :- M/s Centaur Pharmaceuticals Pvt.Ltd.  
Plot No.4, Rajiv Gandhi Infotech-Biotech Park,  
Hinjewadi, Phase-II, Pune-411057.

ब) जनित्र उभारणी ठिकाणाचा पत्ता :-  
क) जनित्र प्रकार, वापर उद्देश :-

वरीलप्रमाणे  
स्टॅन्ड बाय अँज औद्योगिक (फक्त स्वतःचे वापरासाठी)

२) जनित्र माहिती:-

इंजिन	बनावट	अ.क्र.	क्षमता(हॉ.पॉ.)	इंधन
	Cummins	25761115	310 BHP	Diesel.
अल्टरनेटर	बनावट	अ.क्र.	क्षमता(के.व्ही.ए.)	दाब
	Stamford	N08K33573	250 KVA	415 Volt
गणकयंत्र	बनावट	अ.क्र.	सीटीरेशो	गुणक
	L & T	08831221	400/5	1
				प्र.रिडींग
				0004

अटी :

- ग्राहक/उपभोक्त्याने जनित्र संचाची नोंदणी करून घेणे मुंबई वीज कर कायदा १९५८ अन्वये बंधनकारक आहे. व त्यासाठी विद्युत निरीक्षक पुणे व मुख्य अभियंता विद्युत सा.बां.विभाग, मुंबई याचेसी संपर्क साधावा.
- मान्यता प्राप्त कंपनीकडून एनर्जी मीटर तपासून अचूक मीटर बसवून दाखला प्रत सादर करावी व वीज उत्पादनाची नोंद वही ठेवावी.
- भारतीय वीज नियम १९५६ अन्वये सर्व सुरक्षा साधने व नियम यांची अंमलबजावणी करावी.
- संचमांडणी देखभाल, दुरुस्ती व बदल नियम क्रं.३ व ४५ अन्वये प्राधिकृत व्यक्तीमार्फतच करण्यांत यावी.
- जनित्रवरील उत्पादन नोंद ठेवणे, नियमित परतावे व वीज नोंद पुणे इ.जनित्र धारकास व उपभोक्त्यास अनिवार्य आहे.

ति.पावती क्रं. ०१८८७८५ दि. ४/०३/०९  
रुपये १८००/-



विद्युत निरीक्षक,  
विद्युत निरीक्षण विभाग, पुणे.

प्रत :- मुख्य अभियंता विद्युत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे  
प्रत :- विद्युत कर निरीक्षक, पुणे यांना मुंबई वीज कर कायदा १९५८ अन्वये नोंदणीच्या कार्यवाहीसाठी रवाना.



**महाराष्ट्र शासन  
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,**

जा.क्र.विनिपुणे/पु-२/२०१५-१६  
१००६९५

विद्युत निरीक्षक यांचे कार्यालय,  
निरीक्षण विभाग, उ.उ.व का. विभाग,  
बंगला क्र.८, येरवडा दुरध्वनी केंद्रा  
शेजारी, जेल रोड, येरवडा, पुणे-०६.  
दिनांक : **E4 FEB 2016**

प्रति,

M/s.Centaur Pharmaceuticals Pvt Ltd.,  
Plot No.4 International Biotech Park,  
Hinjewadi, Phase-II Pune-411057

**विषय :-** जनित्रसंच कार्यान्वित करण्यासाठी परवानगी ५०० केव्हीए १ नग व एल टी केबल.

**संदर्भ :-** M/s.Urja Engineers, पुणे यांचे पत्र क्र.- दि. ३/२/२०१६.

आपल्या वरिल विद्युत जनित्र केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम (सुरक्षा व विजपुरवठा) २०१० मधील नियम क्रं. ३२ अनुसार या विभागामार्फत निरीक्षण करण्यात आले. जनित्र संबंधित विद्युत संच उभारणी व इतर बाबी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम (सुरक्षा व विजपुरवठा) २०१० मधील तरतुदीनुसार सर्व साधारणपणे योग्य आढळल्यामुळे ती कायमस्वरूपी कार्यान्वित करण्यासाठी मान्यता खालील अटीस अधिन राहून देण्यात येत आहे.

**मंजूरी :-**

१) अ) जनित्र धारकाचे नांव व पत्ता **M/s.Centaur Pharmaceuticals Pvt Ltd.,  
Plot No.4 International Biotech Park,  
Hinjewadi, Phase-II Pune-411057**

ब) जनित्र उभारणी ठिकाणचा पत्ता :- —————वरीलप्रमाणे—————

क) जनित्र प्रकार, वापर उद्देश :- इंडस्ट्रीअल

**२) जनित्र माहिती :- ५०० केव्हीए**

इंजिन	बनावट	अ.क्र.	क्षमता(हॉ.पॉ.)	इंधन	
	Cummins	25413164	587 BHP	Disel	
अल्टरनेटर	बनावट	अ.क्र.	क्षमता(के.व्हि.ए.)	दाब	
	Stamford	N15L525988	500 KVA	415 Volts	
गणकयंत्र	बनावट	अ.क्र.	सीटीरेशो	गुणक	प्र.रिडींग
	L & T Acrux	15907329	800/5	160	0003

**अटी :-** १) विद्युत संचमांडणीच्या प्राप्त चाचणी अहवालानुसार त्यांच्या सत्यतेची जबाबदार मे. ऊर्जा इंजिनिअर्स, पुणे म.ठे.क्र. ४७६६ या विद्युत ठेकेदाराची राहिल.

२) उपभोक्त्याने जनित्रसंचाची नोंदणी करून घेणे मुंबई वीज कर कायदा १९५८ अन्वये बंधनकारक आहे. त्याकरीता मुख्य विद्युत निरीक्षक मुंबई यांचे कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

३) जनित्र निर्मित वीज उत्पादनाची नोंदवही (लॉग बुक) अद्यावत ठेवावी. परतावे व नियमित सादर करावेत व लागू असलेला वीज कर भरावा.

४) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम (सुरक्षा व विजपुरवठा) २०१० मधील नियम क्रं. १३(४) नुसार विद्युत संचमांडणी सुस्थितीत ठेवावी.

५) संचमांडणी देखभाल, दुरुस्ती कें. वि. प्रा. वि. क्र. ३ व २९ नुसार प्राधिकृत व्यक्तीमार्फतच करण्यात यावी.

६) जनित्रसंचाची उभारणी जमिन / इमारतीचा तळमजला वगळता वरील मजल्यावर असल्यास प्राधिकृत संस्थेचे स्ट्रक्चरल स्टॅडिलिटी प्रमाणपत्राच्या ग्राह्यतेची जबाबदारी आपण व संबंधितांवर राहिल.

७) संचमांडणीच्या जागेबाबतची संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मान्यता / ना-हरकत, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इत्यादी बाबींची जबाबदारी संबंधित उपभोक्ता / अर्जदार यांची राहिल.

८) स्टॅटिक मीटरचे बाबतीत मीटर गुणांक सी. टी. नुसार ठरवण्यात यावा.

९) ज्या उद्देशा करिता सदर जनित्र संच मांडणीला परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्याच उद्देशा करिता तिचा वापर करणेत यावा.

१०) सदर संच मांडणी ६ महिन्यांच्या आत कार्यान्वित न केल्यास ग्राह्य राहणार नाही.



*hugmr*  
विद्युत निरीक्षक,  
विद्युत निरीक्षण विभाग, पुणे.

प्रत :- मा. मुख्य विद्युत निरीक्षक, चेन्नई, मुंबई यांना माहितीकरिता सत्रिनेक सादर.

प्रत :- विद्युत कर निरीक्षक, पुणे यांना मुंबई वीज कर कायदा १९५८ अन्वये नोंदणीच्या कार्यवाहीसाठी रवाना



निरिक्षण विभाग क्र.२, उ.ऊ. व का. विभाग,  
सीएफसी बील्डींग, वागळे इस्टेट,  
पोस्ट ऑफीस बील्डींगच्यावर, २ रा माळा,  
मॉडेल वूलन मिलच्या समोर, मुलंड चेक नाका  
ठाणे (प), दुरध्वनी क्र. २५८२५०६६  
e-mail : eeithane2@mtnl.net.in  
दिनांक : १६.०७.२०१०

प्रति,  
मे. सेंटॉर फार्मासिटीकल्स प्रा. लि.  
प्लॉट नं. ७५/७६ चिखलोली एमआयडीसी, अंबरनाथ (प)

विषय : ४० केव्हीए क्षमतेची जनित्र संचमांडणी कार्यान्वित करण्याची कायम स्वरुपी परवानगी देण्याबाबत

संदर्भ : १) नकाशा मंजुरी क्रमांक ९५१ दिनांक १२.०७.१०  
२) आपले पत्र क्रमांक निरंक दिनांक

महोदय,

वर उल्लेखलेल्या ठिकाणच्या जनित्र संचमांडणीचे निरीक्षण ह्या कार्यालयामार्फत दिनांक १६.०७.१० रोजी करण्यात आले. त्यास भा. वि. नियम १९५६ च्या नियम क्रमांक ४७ अ अन्वये कार्यान्वित करण्याची कायम स्वरुपी परवानगी याद्वारे खालील अटीवर देण्यात येत आहे.


- १) विद्युत कायदा २००३ व भा.वि.नि. १९५६ मधील तरतुदींचे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काटेकोर पालन करावे
- २) जनित्र संचमांडणीतील बदल, देखभाल व दुरुस्ती भा.वि.नि. १९५६ मधील नियम क्रमांक ३ व ४५ अन्वये परवानाधाक/ प्राधिकृत व्यक्तीमार्फतच करण्यात यावी. त्यात दुर्लक्ष केलेले आढळल्यास त्यास आपण सर्वस्वी जबाबदार राहाल, याची नोंद घ्यावी.
- ३) जनित्र निर्मित वीज उत्पादनाची नोंदवही ठेवावी
- ४) नियमित परतावे व वीज कर मुदतीत भरणे जनित्र धारकास बंधनकारक आहे.
१. जनित्र वापर : स्टँडबाय, औद्योगिक, उर्जास्रोत: पारंपारिक, इंधन : डिझेल.
२. जनित्र क्षमता : ४० केव्हीए, उत्पादक : स्टॅम्पफोर्ड अ.क्र. : जी०९ई०८३५३
३. इंजिन क्षमता : ५८ अश्वशक्ती उत्पादक : कमिन्स इंडिया लि. अ.क्र. : १०५१८२७५
४. आल्टरनेटर क्षमता : ४० केव्हीए उत्पादक : स्टॅम्पफोर्ड अ.क्र. : जी०९ई०८३५३
५. फेज : तीन फेज. वोल्टेज : ४१५ वोल्ट, करंट : ५६ अँम्पीअर
६. एनर्जी मिटर बनावट : एल. अँड टी सीटी रेशो : २००/५ अँम्पीअर अ.क्र. : ०९८०९९१२
७. मिटर गुणांक : १ सुरुवातीचे मिटर रीडिंग : ००००७०

मुंबई विद्युत कर १९६२, नियम क्रमांक ४ नुसार सदर जनित्रधारकाचा औद्योगिक वापर असल्यामुळे (मुंबई विजकर कायदा १९५८ च्या अनुसूचितील भाग "फे") जनित्र नोंदणी करून घेणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी मुख्य अभियंता (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चेंबूर (पूर्व), मुंबई ७१ या कार्यालयास त्वरीत सादर करावेत.

ग्राहकाने निरीक्षण शुल्क रुपये १६००/- पावती क्र. ०६८५३९८ दिनांक १६.०७.१० नुसार या कार्यालयात भरणा केलेला आहे.

टिप :- जनित्र वापर स्वतःसाठी

आपला विश्वासू,

  
विद्युत निरीक्षक

निरीक्षण विभाग क्रमांक २, ठाणे

प्रत : मुख्य अभियंता (विद्युत), सा.बां. विभाग, चेंबूर मुंबई-७१ यांना माहितीस्त्व सविनय सादर  
प्रत : अधीक्षक अभियंता (वि), पुणे प्रादेशिक विद्युत मंडळ, पुणे यांना माहितीस्त्व सविनय सादर.  
प्रत : विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. १, ठाणे यांना माहिती व पुढील कार्यवाहीस्त्व सन्नेह अग्रेषित.



विद्युत निरीक्षक याच कार्यालय,  
निरीक्षण विभाग क्र.२, उ.ऊ. व का. विभाग,  
सीएफसी बील्डींग, वागळे इस्टेट,  
पोस्ट ऑफीस बील्डींगच्यावर, २ रा माळा,  
मॉडेल वूलन मिलच्या समोर, मुलंड चेक नाका  
ठाणे (प), दुरध्वनी क्र. २५८२ ६०५५  
e-mail : eelthane2@mtnl.net.in  
दिनांक : ०९.०९.०८

प्रति,  
सेंटॉर केमिकल्स प्रा लि  
प्लॉट नं ७५, एम आय डी सी चिखलेली,  
अंबरनाथ जिल्हा ठाणे

विषय : ३८० केव्हीए क्षमतेची जनित्र संचमांडणी कार्यान्वित करण्याची कायम स्वरूपी परवानगी  
देण्याबाबत

संदर्भ : १) नकाशा मंजूरी क्रमांक -- /२००८ दिनांक --  
२) आपले पत्र क्रमांक ---- दिनांक --

महोदय,

वर उल्लेखलेल्या ठिकाणच्या जनित्र संचमांडणीचे निरीक्षण ह्या कार्यालयामार्फत दिनांक १४.०५.०८ रोजी करण्यात आले. त्यास भा. वि. नियम १९५६ च्या नियम क्रमांक ४७ अ अन्वये कार्यान्वित करण्याची कायमस्वरूपी परवानगी याद्वारे खालील अटीवर देण्यात येत आहे. १) विद्युत कायदा २००३ व भा.वि.नि. १९५६ मधील तरतुदींचे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काटेकोर पालन करावे

२) जनित्र संचमांडणीतील बदल, देखभाल व दुरुस्ती भा.वि.नि. १९५६ मधील नियम क्रमांक ३ व ४५ अन्वये परवानाधारक/ प्राधिकृत व्यक्तीमार्फतच करण्यात यावी. त्यात दुर्लक्ष केलेले आढळल्यास त्यास आपण सर्वस्वी जबाबदार राहाल, याची नोंद घ्यावी.

३) जनित्र निर्मित वीज उत्पादनाची नोंदवही ठेवावी


४) नियमित परतावे व वीज कर मुदतीत भरणे जनित्र धारकास बंधनकारक आहे.

१. जनित्र वापर : औद्योगिक	उर्जास्रोत: पारंपारिक,	इंधन : डिझेल.
२. जनित्र क्षमता : ३८० केव्हीए,	उत्पादक : स्टॅमफर्ड	अ.क्र.: ०७०६०७३६
३. इंजिन क्षमता : ४५० अश्वशक्ती,	उत्पादक : कमिन्स	अ.क्र.: २५३२२५६६
४. आल्टरनेटर क्षमता: ३८० केव्हीए	उत्पादक : स्टॅमफर्ड	अ.क्र.: ०७०६०७३६
५. फेज : तीन फेज.	वोल्टेज: ४१५ वोल्ट,	करंट : ५२९ अँम्पीअर
६. एनर्जी मिटर बनावट: एल अँड टी	सीटी रेशो: ६००/५ अँम्पीअर	अ.क्र.: ०७८०५६४५
७. मिटर गुणांक : १२०	सुरुवातीचे मिटर रीडिंग : ००००८.९	

मुंबई विद्युत कर १९६२, नियम क्रमांक ४ नुसार सदर जनित्रधारकाचा व्यावसायिक वापर असल्यामुळे (मुंबई विजकर कायदा १९५८ च्या अनुसूचितील भाग "ब") जनित्र नोंदणी करून घेणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी विद्युत निरीक्षक विभाग क्रमांक- १, उ.ऊ. व का. विभाग, वागळे इस्टेट, ठाणे या कार्यालयास त्वरीत सादर करावेत.

प्राहक्कने निरीक्षण शुल्क रुपये ६६००/- धनादेश क्र. ४७२४९९ दिनांक १४.०९.०८ नुसार या कार्यालयात भरणा केलेला आहे.

आपला विश्वासू,



विद्युत निरीक्षक

निरीक्षण विभाग क्रमांक २, ठाणे

प्रत : मुख्य अभियंता (विद्युत), सा.बां. विभाग, चेंबूर मुंबई-७१ यांना माहितीस्त्व सविनय सादर  
प्रत : अधीक्षक अभियंता (वि), मुंबई प्रादेशिक विद्युत मंडळ, यांना माहितीस्त्व सविनय सादर.  
प्रत : विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. १, ठाणे यांना माहिती व पुढील कार्यवाहीस्त्व सस्नेह अग्रेषित.



जा.क. विनिर्मा/जनित्र परवानगी/०१/२०१०  
1360

विद्युत निरीक्षक यांचे कार्यालय,  
सांताक्रुस निरीक्षण विभाग,  
शासकीय कर्मचारी वसाहत,  
इमारत क्रमांक ब/६२ समोर,  
बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१.  
दूरध्वनी क्रमांक २६५५ ६१४१.  
दिनांक : ६/४/२०१०

प्रति

मे. लाईफसायन क्लिनिकल रिसर्च प्रा. लि.,  
सेंटॉर फार्मास्युटिकल्स प्रा. लि.,  
सेंटॉर हाऊस, ग्रीड ह्यात जवळ,  
वकोला, सांताक्रुस (पू)  
मुंबई ४०० ०५५.

विषय : आपले २५० कॅव्हीट डिझेल जनित्रसंच चालू  
करण्यासाठी परवानगी (औद्योगिक/बिगर औद्योगिक)

संदर्भ : १. आपले पत्र दिनांक २९.३.२०१०  
२. नकाशा मंजूरी क्र. ६३/६६१/६८.१८/१२/२०१०

वरील विषयानुसार आपल्याकडे बसविण्यांत आलेल्या खालील वर्णनाच्या २५० कॅव्हीट डिझेल जनित्र संच मांडणीचे निरीक्षण या कार्यालयाकडून दिनांक १.४.२०१० रोजी केले आहे. सदर कॅव्हीट २५० जनित्र संचाची मांडणी भा.वि.नियमावली १९५६ च्या नियम ४७ अ च्या तरतूदीनुसार सर्वसाधारणपणे योग्य आढळली. त्यामुळे सदर २५० कॅव्हीट डिझेल जनित्र संचमांडणी दिनांक १.४.२०१० पासून वापरण्यास या पत्राद्वारे परवानगी देण्यात येत आहे. इतर खात्याची आवश्यक परवानगी प्रमाणपत्रे स्वतंत्ररित्या प्राप्त करणेची जबाबदारी संपूर्णपणे आपली असेल.

सदर जनित्र संचमांडणीचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

१. जनित्र संच	मेक स्टॅम्फोर्ड	सि.न. N10B0336	KVA 250
२. इंजिन	मेक क्युमिन्स	सि.न. 25764795	BHP 310
३. एनर्जी मीटर	मेक एल अँड टी	सि.नं. 10071338	
आणि सिडिंग	मीटर गुणांक ८०	सीटी रेशो ४००/५	
	०००३		

कृपया वरील जनित्र संचाची आपण विद्युत निरीक्षक, मुंबई कर शाखा, बीईएसटी हाऊस, १ ला मजला, मराठा मंदिर रोड, जगजीवन हॉस्पिटलच्या बाजूला मुंबई ४०० ००८ यांचेकडे नोंदणी करून घ्यावी.



(सु. रा. नलवडे)  
विद्युत निरीक्षक,  
सांताक्रुस निरीक्षण विभाग,  
मुंबई ४०० ०५१.

प्रत: विद्युत निरीक्षक, मुंबई कर शाखा, बीईएसटी हाऊस, १ ला मजला, मराठा मंदिर रोड,  
जगजीवन हॉस्पिटलच्या बाजूला मुंबई ४०० ००८





# महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग

## Maharashtra Electricity Regulatory Commission

MERC/ Case No. 101 of 2017/2017-18 | 3183

Date: 23 June, 2017

### NOTICE

To

Centaur Pharmaceuticals Private Limited  
ITBT Park, Plot No. 4, Phase- 2,  
Hinjewadi, Pune -411 057

**Subject: Suo-Motu proceedings for Verification and Compliance of Renewable Purchase Obligation targets for FY 2010-11 to FY 2013-14 by Obligated Entities (Other than Distribution Licensees)**

(Case No. 101 of 2017)

Ref: Re-validation Report submitted by MEDA vide letter no. BP/RPO Status/CR-116/2015-16/391 dated 30 January, 2016.

Sir,

Under the MERC (Renewable Purchase Obligation, its Compliance and Implementation of REC framework) Regulations, 2010 ('RPO Regulations, 2010'), the Commission has specified the Renewable Purchase Obligation (RPO) targets for Obligated Entities, i.e. Distribution Licensees, Captive Users and Open Access Consumers, in Maharashtra for F.Y 2010-11 to F.Y 2015-16. The RPO targets, specified in Regulation 7.1 are as follows:

Year	Minimum Quantum of purchase (in %) from renewable energy sources (in terms of energy equivalent in kWh)		
	Solar	Non-Solar (other RE)	Total
2010-11	0.25%	5.75%	6.0%
2011-12	0.25%	6.75%	7.0%
2012-13	0.25%	7.75%	8.0%
2013-14	0.50%	8.50%	9.0%
2014-15	0.50%	8.50%	9.0%
2015-16	0.50%	8.50%	9.0%

Regulation 5(5.1) specifies the following RPO applicability criteria for Obligated Entities:

Page 1