

**महाराष्ट्र शासन**

विद्युत निरीक्षक,

विद्युत निरीक्षण विभाग, उ. ऊ. व का. खाते

२ रा मजला, कर्मशायल बिल्डींग, मार्केटगार्ड, महात्मा फुले चौक,

अहमदनगर, ता. जि. अहमदनगर. पीन क्र. ४१४ ००१

जा.क्र.विनि/अह/तां.शा/ **LE** /२०१२  
दि. 23/ 90 /२०१२.

फोन नं. (०२४१) २३५९४६० / २३२८०१५  
Website :- www.mahapwd.com

प्रति,

म. टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड,  
मु.पो. टिळकनगर, ता. श्रीरामपूर,  
जि. अहमदनगर.

विषय:- आपले डिस्ट्रीलरी डीव्हीजन करीता अस्तित्वात असलेला १६०० के.व्ही.ए. क्षमतेचा रोहीत्र बदलून त्याजागी ११/०.४३३ के.व्ही. २५०० के.व्ही.ए. क्षमतेचा रोहीत्र उभारणीचे नकाशास मंजूरी देणे बाबत.

संदर्भ:- मे. श्रीहरी इले., कारेगांव, ता. शिरूर यांचे पत्र क्र. ४३७, दि. २२/१०/२०१२.

महोदय,

आपण या कार्यालयास सादर केलेल्या नियोजित कामाचे नकाशे खालील अटीवर मंजूर करून सोबत परत पाठविले आहेत.

- विद्युतसंच मांडणीचे संपूर्ण काम परवानाधारक विद्युत ठेकेदाराकडूनच मंजूर नकाशाप्रमाणे करून घ्यावे, तसेच त्या ठेकेदाराला त्याने काम चालू करण्यापूर्वी हे काम चालू करीत असल्याबाबत आगाऊ लेखी सुचना या कार्यालयास कळविणेसाठी जाणिव करून द्यावी तसेच उच्चदाब / मध्यमदाब / लघुदाब / विद्युतसंच मांडणीचे काम वेगवेगळ्या विद्युत ठेकेदारांना दिल्यास वरील कार्यवाही स्वतंत्ररित्या होणे आवश्यक आहे अशा बाबतीत प्रत्येकाचे स्वतंत्र चाचणी अहवाल प्राप्त झाल्याशिवाय पुढील कार्यवाही केली जाणार नाही.
- इतर सर्व खात्याची आवश्यक ती प्रमाणपत्रे आपण मिळविणे आवश्यक आहे.
- विद्युतसंच मांडणीचे सर्व काम हे विज अधिनियम २००३ तसेच भारतीय विज नियमावली १९५६ (सुधारीत नियमा सह) प्रमाणे करण्याचे आहे.
- सर्व काम मंजूर नकाशा प्रमाणेच करावयाचे असून त्यात जर कोणताही फेरबदल करावयाचा असेल तर या कार्यालयाची तशी पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे तसेच प्रत्यक्ष जागेवरील परीस्थितीनुसार काही बदल करण्याबाबत विद्युत निरीक्षक यांनी सुचविल्यास तसे बदल करणे आपणास बंधनकारक राहील.
- सर्व काम पूर्ण झाल्यानंतर या कार्यालयास निरीक्षणाकरीता लेखी कळवावे निरीक्षणाचे वेळी खालील सर्व बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
  - अ) परवानाधारक विद्युत ठेकेदाराचे काम पूर्ण केल्याचे चाचणी प्रमाणपत्र / ठेकेदाराचे प्रमाणपत्र.
  - ब) ट्रान्सफार्मर, सर्किट ब्रेकर सर्व उच्चदाब उपकरणाच्या निर्मात्याच्या चाचणी प्रमाणपत्राच्या सत्यप्रती
  - क) ट्रान्सफार्मर / सर्किट ब्रेकर मधिल तेलाच्या चाचणीचे प्रमाणपत्र
  - ड) शासन / विज वितरण/पारेषण कंपनी यांच्या विद्युतभार मंजूरीच्या आदेशाची प्रत.
  - ई) भुसंबंध (अर्थिंग) व्यवस्थेचे प्रमाणपत्र.
- एबी स्वीचेस, ड्राॅप आऊट फ्यूजेस या उपकरणाच्या निर्मात्याच्या चाचणी प्रमाणपत्राच्या सत्यप्रती.
- कृपया खालील प्रमाणे भुसंबंधन (अर्थिंग) व्यवस्था करणे आवश्यक आहे याची नोंद घ्यावी.
 

अ.	ट्रान्सफॉर्मरची न्युट्रल/ जनरेटरची न्युट्रल	२ अर्थिंग
ब.	ट्रान्सफॉर्मरची बॉडी / जनरेटरची बॉडी	२ अर्थिंग
क.	लायटनिंग ऍरेस्टर	१ स्वतंत्र अर्थिंग
ड.	लोखंडी खांब व त्याच्या वरील सर्व लोखंडी भाग	२ अर्थिंग
इ.	फेन्सींग	१ अर्थिंग
ई.	पॅनलबोर्ड / डिस्ट्रीब्युशनबोर्ड	१ अर्थिंग
- सुरक्षिततेसाठी आवश्यक ते आपरेटिंग रॉड, रबरी हात मोजे, रबरी मेंढींग, अग्नीशामक वाळुची बादली, प्रथमोपचार पेटी, विजेच्या धक्कावार उपचाराचा तक्ता ई.बाबी बसविल्याबाबत प्रमाणपत्र.  
ही मंजूरी वर दिलेल्या तारखेपासून फक्त एक वर्षासाठी ग्राह्य राहील.

सोबत :- मंजूर नकाशाच्या ३ प्रती.

*(मो. रा. बोध)*

(मो. रा. बोध)  
विद्युत निरीक्षक  
अहमदनगर.