

**महाराष्ट्र शासन**

विद्युत निरीक्षक,

विद्युत निरीक्षण विभाग, उ. ऊ. व का. खाते

२ रा मजला, कर्मशियल बिल्डींग, मार्केटयार्ड, महात्मा फुले चौक,

अहमदनगर, ता. जि. अहमदनगर. पीन क्र. ४१४ ००१

जा.क्र.विनि/अह/तां.शा./ ३६६ /२०१२  
दि. ९/११/२०१२.

फोन नं. (०२४१) २३५९४६० / २३२८०१५  
Website :- [www.mahapwd.com](http://www.mahapwd.com)

प्रति,

✓ मे. टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड,  
मु.पो. टिळकनगर, ता. श्रीरामपूर,  
जि. अहमदनगर.

विषय :- उच्चदाब विद्युत संच मांडणी कार्यान्वित करण्यास परवानगी.

संदर्भ :- १) या कार्यालयाचे नकाशा मंजूरी क्र. ८६ दि. २३/१०/२०१२.  
२) आपले पत्र क्र. १२५१, दि. १०/१०/२०१२.

विज अधिनियम २००३ च्या कलम ६८ प्रमाणे भारतीय विज नियम १९५६ च्या संबंधीत नियमाप्रमाणे विद्युत पर्यवेक्षक श्री. यादव कांडेकर, म.प.क्र. ३२१२२ आणि अनुज्ञाप्रीधारक विद्युत कंत्राटदार मे. श्री हरी इलेक्ट्रीकल्स, कारेगांव, ता. शिरूर, जि. पुणे म.ठे.क्र. २०६४५ यांनी प्रमाणीत केलेल्या खालील विवरणाच्या वीज संचमांडणीस विद्युत पुरवठा जोडून कार्यान्वित करण्यासाठी भारतीय विज नियमावली १९५६ च्या नियम क्रमांक ६३ अंतर्गत व वीज अधिनियम २००३ च्या कलम १६२ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार खालील अटीवर उर्जायानाची परवानगी देण्यात येत आहे. या संचमांडणीस वीज पुरवठा जोडल्याचा दिनांक या कार्यालयास त्वरीत कळविण्यात यावा.

अ. क्र.	स्थळ	विद्युत संचमांडणीचा तपशिल	निरीक्षण दिनांक व शेरा
१.	टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मु.पो. टिळकनगर, ता. श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर (डिस्टीलरी डिझीजन करीता)	जुना ११/०.४३३ के.व्ही. १६०० के.व्ही.ए. क्षमतेचा रोहीत्र बदलून त्याजागी बसविलेला नविन ११/०.४३३ के.व्ही. २५०० के.व्ही.ए. क्षमतेचा रोहीत्र कार्यान्वित करणेस परवानगी देणेबाबत. अ) बनावट :- व्होल्टअॅम्प मेक ब) अनुक्रमांक :- जे.एन-४२२३०/१	०३/११/२०१२

**अटी :-**

- १) या कार्यालयास सादर करण्यात आलेल्या संचमांडणीच्या चाचणी अहवालाच्या सत्यतेची जबाबदारी पुरवठादार / संबंधीत विद्युत ठेकेदार यांची राहिल.
- २) ही संचमांडणी वेळोवेळी शासनाने केलेल्या भारतीय विज नियमावली १९५६ मधील तरतूदीनुसार धोक्यापासून सुरक्षित राहिल याची ग्राहक / पुरवठाकार नेहमी काळजी घेतील. त्यावर कोणताही विद्युत अपघात झाल्यास ग्राहक / पुरवठाकार जबाबदार राहतील.
- ३) वरील संचमांडणीची भारतीय विज नियम ३, ३६ व ४५ च्या अंतर्गत अधिकृत व परवानाधारक व्यक्ती तर्फेच पूर्ण सुरक्षिततेच्या साधनांचा अवलंब करून देखभाल व दुरुस्ती केली पाहिजे.
- ४) संचमांडणीच्या जागेबाबतची संबंधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेची / जागा मालक यांची मान्यता / ना-हरकत इत्यादी बाबींची जबाबदारी संबंधीत वीज ग्राहक / पुरवठाकार यांची राहिल. याबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यास मेहरबान न्यायालयाच्या अंतरीम / अंतिम आदेशाचा कोणत्याही प्रकारे भंग होणार नाही अथवा अवमान होणार नाही याची जबाबदारी वीज ग्राहक / पुरवठाकार यांची राहिल.

... कृ.मा.प...