

.. पान नं. २ वर...

- ५) ह्या संचमांडणीत कोणतेही बदल विद्युत निरीक्षकांच्या लेखी परवानगी शिवाय करता येणार नाही.
- ६) १५ मीटर पेक्षा जास्त उंच इमारतीकरीता भा. वि. नियम १९५६ नियम क्रमांक ५० अ नुसार अंतर्गत संचमांडणीकरीता स्वतंत्र नाहरकत प्रमाणपत्र घेण्यात यावे.
- ७) ह्या संचमांडणीवर कोणताही विद्युत अपघात झाल्यास भारतीय विज नियम १९५६ च्या नियम क्रमांक ४४ अ नुसार विद्युत निरीक्षक यांस २४ तासांच्या आत लेखी सूचना देण्यात यावी.
- ८) भारतीय विज नियम १९५६ नियम क्रमांक ८२ अ नुसार उपरी तारमार्गाखाली कोणत्याही प्रकारचे साहित्य स्टोअर करू नये. तसेच नियम क्रमांक ७९ व ८० नुसार उपरी तारमार्गापासून सुरक्षित अंतराच्या कक्षेमध्ये कोणताही अडथळा करण्यात येवू नये वा मटेरियल स्टोअर करू नये.
- ९) भा. वि. नि. १९५६ मधील नियम क्रं. २९, ३०(४), ४६(३), ५०(२) व ६५(५) नुसार वीज संचमांडणी सुस्थितीत राखणेची जबाबदारी संबंधीत विज ग्राहक / पुरवठाकार यांची राहिल.

टिप :- (निरीक्षण फी रुपये १०,०००/- भरणा करण्यात आलेला आहे.)



Chand
(मो. रा. बोध)
विद्युत निरीक्षक,
विद्युत निरीक्षण विभाग,
अहमदनगर.

प्रत:- अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वितरण कंपनी मर्या., मंडळ कार्यालय, अहमदनगर यांना माहितीस्तव.

प्रत:- सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षण उप विभाग, अहमदनगर (उत्तर) यांना माहितीस्तव.