

जाहीर नोटीस

महानिर्मिती कंपनीने आर्थिक वर्ष २०१२-१३ करीता आयोगाचे (वीज दराच्या अटी व शर्ती) विनियम, २००५ यानुसार, अंतिम समायोजन याचिकेवर हरकती / अभिप्राय मागविण्याबाबत.
(प्र.क्र. १२२/२०१४)

- महानिर्मिती कंपनीने आर्थिक वर्ष २०१२-१३ करीता अंतिम समायोजन याचिका विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम ६१ व ६२ अन्वये आयोगाच्या (वीजदराच्या अटी व शर्ती) विनियम २००५, नुसार महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगापुरे सादर केली आहे. मा. आयोगाने ही याचिका दि. १३ ऑक्टोबर २०१४, रोजी दाखल करून विद्युत अधिनियम कलम ६४(२) च्या अंतर्गत महानिर्मितीने जाहीर नोटीस प्रसिध्द करावी असे निर्देश दिले आहेत.
- आयोगाच्या (वीजदर अटी व शर्ती) विनियम २००५, नुसार आर्थिक वर्ष २०१२-१३ करीता एकूण महसूलाची आवश्यकता व वीजदरासाठीचा आदेश आयोगाने दि. २१ जून २०१२ रोजी दिला. आयोगाने दि. ४ सप्टेंबर २०१३ रोजी खापरखेडा संघ ५ करीता भांडवली खर्च आणि आर्थिक वर्ष २०१२-१३ करीता वीजदरासाठी आदेश दिला. महानिर्मितीने आर्थिक वर्ष २०१२-१३ ची समायोजन याचिका ही आर्थिक वर्ष २०१२-१३ चे लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्यावर सादर केली आहे.
- याचिकेतील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.

आर्थिक वर्ष २०१२-१३ चे अंतिम समायोजन

तक्ता १ : आर्थिक वर्ष २०१२-१३ करीता आयोगाच्या वीजदराच्या (अटी व शर्ती) विनियम २००५ यानुसार, नियंत्रित व अनियंत्रित घटकामुळे झालेल्या नफा/तोट्याचे सामायिकरण विचारात घेऊन समायोजन.

(रु. कोटी मध्ये)

तपशील	आयोगाने मान्य केलेला प्र.क्र.६/२०१२ प्र.क्र.२/२०१२ प्र.क्र.५/२०१२ व प्र.क्र.४४/२०१३	वीजदराच्या प्रमाणानुसार आर्थिक वर्ष २०१२-१३	लेखांकीत प्रत्यक्ष खर्च / वीजदर प्रमाणका प्रमाणे आ.व.२०१२-१३	विचलन	कार्यक्षमतेतील फायदा किंवा तोटा	निव्वळ हक्क
	(अ)	(ब)	(क)	(ब - क)		
इंधन खर्च	११,४४६.३९	१०,०७३.०६	१०,२८५.७३	(२१२.६८)	(७०.८९)	१०,१४३.९५
इतर अस्थिर खर्च	३०३.३३	४००.४२	४००.४२	-	-	४००.४२
भाडेपट्टी आकार	४५८.८८	४५८.८८	४५८.८८	-	-	४५८.८८
(१) प्र. क्र. ६/२०१२ मध्ये मान्य केलेला	३३१.२२	३३१.२२	३३१.२२	-	-	-
(२) घाटघर पीएस एस. (प्र.क्र.२/२०१२) मध्ये मान्य केलेला	१२०.२९	१२०.२९	१२०.२९	-	-	-
(३) आ.व.००९-१०, २०१०, ११,२०११ अपूर्ण वसूली १२ (प्र.क्र.५/२०१२)	७.३६	७.३६	७.३६	-	-	-
संचालन व सुव्यवस्था विषयक खर्च	१,५५९.८५	१,५५९.८५	१,६४५.४६	(६५.५६)	(२१.८५)	१,६०९.७६
(१) कर्मचाऱ्यांना घाऊक किंमत/ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या बदला प्रमाणे तफावत अदा केली (प्र.क्र.५४/२०१३ मध्ये मान्य केलेले तत्व)	-	२०.०५	-	-	-	-
(२) घाटघर पीएस एस.	४.४६	१४.६८	६.०६	८.६२	२.८७	११.८९
घसारा व त्यासाठीच्या अग्रिमासाठी	७२३.८४	८१७.८९	८१७.८९	-	-	८१७.८९
दीर्घकालीन कर्जाक भांडवलावरील व्याज आणि वित्त भार	६८०.९४	६७९.३६	६७९.३६	-	-	६७९.३६
खेळ्या भांडवलावरील व्याज	५८०.७०	५७३.७०	५४७.६१	२६.०९	८.७०	५६५.००
आयकर	१३१.३४	२३४.६९	२३४.६९	-	-	२३४.६९
भाग भांडवलावरील परतावा	६५६.५१	६६२.९१	६६२.९१	-	-	६६२.९१
इतर खर्च	७.६८	१३४.०२	१३४.०२	-	-	१३४.०२
पुरकालीन खर्च	-	(२०.३९)	(२०.३९)	-	-	(२०.३९)
एकूण खर्च	१६,५५३.९२	१५,६०९.९२	१५,८४४.६४			१५,६८२.२९
(वजा) वीज विक्री सोडून उत्पन्न	१३०.०६	९४.८७	९४.८७	-	-	९४.८७
एकूण महसूलाची आवश्यकता (प्रत्यक्ष खर्च/प्रमाणका प्रमाणे)	१६,४२३.८६	१५,५०६.२५	१५,७४९.७८			१५,५८७.४२
कमी उपलब्धतेमुळे स्थिर आकारात घट	-	-	-	-	-	-
निव्वळ महसूलाची आवश्यकता						१५,५८७.४२
लेखांकीत लेखा पूर्तिकेप्रमाणे वीज विक्रीचा महसूल	-	-	-	-	-	१५,३९६.०२
(वजा)इतर आदेश आणि तरतुदिसुसार अनुयोजन	-	-	-	-	-	१,०९०.९३
समायोजनासाठीचा महसूल						१४,३०५.८९
निव्वळ समायोजन						(१,२८१.५४)

तक्ता २ : आर्थिक वर्ष २०१२-१३ चे अंतिम समायोजन

(रु. कोटी मध्ये)

अ. क्र.	तपशील	राशी
१	आयोगाच्या (वीजदर अटी व शर्ती) विनियम २००५, नुसार नफा किंवा तोट्याचे सामायिकरण केल्यानंतर आर्थिक वर्ष २०१२-१३ चे समायोजन	१२८१.५४
२	कंपनीचे मालकी हक्क नसलेल्या मालमतेवरील खर्च.	२८५.५८
३	आर्थिक वर्ष २०१२-१३ च्या समायोजन रकमेवर साठवणी परियेच्या / अनुषंगिक खर्च.*	४६२.९९
४	खापरखेडा संघ ५ करीता आर्थिक वर्ष २०१२-१३ करीता तात्पुरता वार्षिक स्थिर आकारावरील अनुषंगिक खर्च.	७४.८९
५	घाटघर पीएसएसच्या आर्थिक वर्ष २०१२-१३ करीताच्या भाडे पट्टी आकारावर साठवणी परियेच्या / अनुषंगिक खर्च.	३८.२२
६	आर्थिक वर्ष २००८-०९ ते २०११-१२ करीता घाटघर पीएसएसच्या संचालन व सुव्यवस्था खर्चाचे अतिरिक्त समायोजन.	३२.१६
७	मागील वर्षासाठीच्या महसूली तफावतीवर साठवणी परियेच्या / अनुषंगिक खर्च.	४४९.८०
८	एकूण	२६२१.९८

* नफा किंवा तोट्याचे सामायिकरण करण्याअगोदर रु. १४५७.३५ कोटी या समायोजन राशीवर साठवणी परियेच्या परिणामित केलेला आहे.

तक्ता- ३ (अ) कामगिरी घटक (उपलब्धता, संघ भारांक आणि निव्वळ विजनिर्मिती)

अ. क्र.	विद्युत केंद्र / संघ	उपलब्धता (%) / क्षमता निर्देशांक (%)		संयंत्र भारांक (%)		निव्वळ निर्मिती (द.ल.युनिट)	
		आर्थिक वर्ष २०१२-१३		आर्थिक वर्ष २०१२-१३		आर्थिक वर्ष २०१२-१३	
		मान्य केलेला	प्रत्यक्ष ^	मान्य केलेला	प्रत्यक्ष ^	मान्य केलेला	प्रत्यक्ष ^
१	भुसावळ	८०.००	५७.८४	८०.००	५७.८४	२६२५.४८	१८१०.७४
२	चंद्रपूर	८०.००	७०.९७	८०.००	७०.९२	१४९३.५९	१२७४६.५५
३	खापरखेडा	८०.००	७५.६१	८०.००	७५.६७	५३९१.५९	४८१३.७८
४	कोराडी	७३.९४	४८.४२	७३.९४	४८.३४	३८७५.२७	२९१९.७८
५	नाशिक	७८.५८	८३.४५	७८.५८	८१.७०	३८९४.०७	३७७६.९१
६	परळी *	८०.००	४४.३२	८०.००	४८.९४	३९९५.२६	२०३९.५२
७	उरण **	८०.००	६३.८६	८०.००	६३.८६	४५९६.३५	३६५७.१९
८	पारस संघ - ३	८०.००	७४.३६	८०.००	७४.३४	१५९४.३२	१४९५.९८
९	पारस संघ - ४	८०.००	६६.५१	८०.००	६६.५८	१५९४.३२	१२५४.७७
१०	परळी संघ - ६*	८०.००	४३.३८	८०.००	४२.८२	१५९४.३२	८२५.०४
११	परळी संघ - ७*	८०.००	४२.८०	८०.००	४२.७२	१५९४.३२	८२७.२२
१२	खापरखेडा संघ - ५	८०.००*	५४.५८	८०.००*	५४.६२	१९७८.८१	१९९२.७३
१३	जल विद्युत	-	-	-	-	३८३४.९१	४९०९.९९

* पुरेशा पावसाअभावी पाण्याच्या कमतरतेची निर्माण झालेली अनियंत्रित परिस्थिती.

^ कोळसा पुरवठा कराराच्या फक्त ७१.२८% कोळशाची पूर्तता, \$ स्थिरता कालावधीनंतर

** वायुचा तुटवडा

तक्ता - ३ : (ब) कामगिरी घटक (विद्युत केंद्राचा उष्मांक दर, साहाय्यकारी वीजवापर आणि दुय्यम इंधनाचा वापर)

अ. क्र.	विद्युत केंद्र/संघ	उष्मांक दर (कि.कॅ. प्रति युनिट)		साहाय्यकारी वीजवापर (%)		दुय्यम इंधनाचा वापर (मिती ली प्रति युनिट)	
		आर्थिक वर्ष २०१२-१३		आर्थिक वर्ष २०१२-१३		आर्थिक वर्ष २०१२-१३	
		मान्य केलेला	प्रत्यक्ष	मान्य केलेला	प्रत्यक्ष	मान्य केलेला	प्रत्यक्ष
१	भुसावळ	२.७९१.५०	२.७८८.००	१०.८०%	११.२५%	२.००	३.६३
२	चंद्रपूर	२.६९८.३९	२.६६०.७४	८.९१%	९.३९%	२.००	१.५६

अ. क्र.	विद्युत केंद्र/संघ	उष्मांक दर (कि.कॅ. प्रति युनिट)		साहाय्यकारी वीजवापर (%)		दुय्यम इंधनाचा वापर (मिती ली प्रति युनिट)	
		आर्थिक वर्ष २०१२-१३		आर्थिक वर्ष २०१२-१३		आर्थिक वर्ष २०१२-१३	
		मान्य केलेला	प्रत्यक्ष	मान्य केलेला	प्रत्यक्ष	मान्य केलेला	प्रत्यक्ष
३	खापरखेडा	२.६९२.६८	२.६०८.५०	९.७७%	१०.५४%	२.००	५.९९
४	कोराडी	२.८२५.५२	२.८४९.००	१०.८१%	१३.३३%	२.८१	६.९२
५	नाशिक	२.७५६.५०	२.७३९.७०	११.८०%	१०.९९%	३.००	१.४८
६	परळी	२.८६८.२०	२.८३८.००	११.३२%	१२.७५%	२.००	७.४०
७	उरण	१.९८०.००	२.०२०.००	२.४०%	२.२४%	-	-
८	पारस संघ-३	२.५००.००	२.४७९.९५	९.००%	९.९९%	२.००	१.६१
९	पारस संघ-४	२.५००.००	२.४७७.००	९.००%	१०.४४%	२.००	१.६४
१०	परळी संघ-६	२.५००.००	२.६२५.०२	९.००%	१२.५५%	२.००	६.५९
११	परळी संघ-७	२.५००.००	२.५९२.८६	९.००%	११.९०%	२.००	५.०३
१२	खापरखेडा संघ-५	२.४९८.५७	२.६१५.५६	८.८४%	८.२०%	३.२१	६.७८
१३	जल विद्युत	-	-	०.७३%	०.७१%	-	-

तक्ता - ४ : केंद्र निहाय / संघ निहाय विजनिर्मितीचा स्थिर आणि अस्थिर आकार

अ. क्र.	केंद्र / संघ	आर्थिक वर्ष २०१२-१३			
		आयोगाने मान्य केलेला		प्रत्यक्ष	
		स्थिर आकार (रु.कोटीत)	अस्थिर आकार (रु. प्रति युनिट)	स्थिर आकार (रु. कोटीत)	अस्थिर आकार (रु.प्रति युनिट)
१	भुसावळ	१९७.४९	३.३४	२२५.८०*	३.५०
२	चंद्रपूर	७४६.६८	२.०९	८२८.४०	२.३८
३	खापरखेडा	४५९.९४	२.४२	५३९.१७	२.८५
४	कोराडी	२५९.९५	२.८९	२५९.९४	३.९७
५	नाशिक	२३९.८७	३.९१	३९८.३३	४.५७
६	परळी	२६५.१५	२.७५	२४७.२३	३.९६
७	उरण	१५०.२२	२.०६	१४८.७८	२.१७
८	पारस संघ-३	२९८.४५	१.७४	३२२.२०	२.१०
९	पारस संघ-४	२९२.०५	१.७४	३२२.८५	२.११
१०	परळी संघ-६	३०२.४३	२.१२	३३५.७३	२.८९
११	परळी संघ-७	२८३.१०	२.०७	२८९.४७	२.७५
१२	खापरखेडा संघ-५	५९६.१२	२.९२	५५७.४९	२.९९
१३	जल विद्युत	५७५.३४	-	६९९.१६	-

* कंपनीच्या मालकी हक्क नसलेल्या मालमतेवरील रु. २८५.५८ कोटीचा खर्च स्थिर आकारात धरलेला नाही.

४. खालील दस्तऐवजांच्या प्रती महानिर्मितीच्या खालील कार्यालयात लेखी विनिती केल्यास मिळू शकतील. -

क) प्रस्तावाचा कार्यकारी सारांश (इंग्रजी किंवा मराठीत) : विनामूल्य.

ख) तपशीलवार याचिकेचे दस्तऐवज (इंग्रजी भाषेतील सीडीसहित) : रु १५०/- रोखीने अथवा महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी मर्यादित, यांच्या नावाने मुंबई येथे देय होणाऱ्या दर्शनी धनाकर्ष / धनादेश याद्वारे प्रदान केल्यास.

ग) याचिकेचे इंग्रजी भाषेतील तपशीलवार दस्तऐवज : रु. १००/-

घ) याचिकेची तपशीलवार (इंग्रजी भाषेतील) सीडी : रु.५०/-

मुख्य कार्यालय : अधीक्षक अभियंता, नियामक आणि वाणिज्यिक विभाग,

म.रा. वीज. निर्मिती कं. मर्यादित ३ रा मजला,

प्रकाशगड, वांद्रे (पूर्व) मुंबई - ४०००५१.

अन्य ठिकाणची कार्यालये :

- मुख्य अभियंता, वायुविद्युत केंद्र, उरण, जिल्हा रायगड पिन नं. ४००७०२. फोन नं. एसटीडी कोड (०२२) फोन नं. २७२२२२८५ फॅक्स २७२२२२३५ / २७२२११५७
- मुख्य अभियंता, महाऔष्णिक विद्युत केंद्र, उर्जा भवन, दुर्गापूर, जिल्हा चंद्रपूर पिन नं. ४४२४०४ एसटीडी कोड नं. (०७१७२) फोन नं. २२०१५५ फॅक्स २२०२०३
- मुख्य अभियंता, औ.वि.केंद्र, कोराडी उर्जा भवन, प्रशासकीय इमारत, (नागपूर) पिन नं. ४४११११. एसटीडी कोड नं. (०७१०९) फोन नं. २६२९४९ फॅक्स नं. २६२९२७
- मुख्य अभियंता, औ.वि.केंद्र, खापरखेडा जि. (नागपूर) एसटीडी कोड (०७१९३) फोन नं. २६८९६८ फॅक्स नं. २६८९२३
- मुख्य अभियंता, औ.वि.केंद्र, परळी (जिल्हा बीड) पिन नं. ४३९५२० एसटीडी को