

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करिता बहुवर्षीय वीजदर

कार्यकारी सारांश

क) पार्श्वभूमी :-

मा. आयोगाने आ.व. २०२०-२०२१ ते आ.व. २०२४-२५ या चतुर्थ नियंत्रण कालावधी करिता, बहुवर्षीय वीज दर विनियम २०१९, दि. ०१.०८.२०१९ रोजी पारित केले. सदर विनियमाच्या तरतुद क्र. ५.१ (अ) नुसार, वितरण परवाना धारकाने बहुवर्षीय वीजदर याचिका ३०.११.२०१९ पर्यंत दाखल करणे अपेक्षित होते. त्यानुसार महावितरणने दिनांक २६.११.२०१९ रोजी याचिका सादर केली.

महावितरण विद्युत अधिनियम २००३, कलम ६२ व बहुवर्षीय वीज दर विनियम २०१९ मधील तरतूदी नुसार खालील बाबींचा समावेश असणारी बहुवर्षीय वीजदर याचिका मा. आयोगास सादर करित आहे.

- म.वि.नि.आ. बहुवर्षीय वीजदर विनियम २०१५ अंतर्गत वार्षिक लेखांकनावर आधारित आ.व. २०१७-१८ चे अंतिम अचुक समायोजन ;
- म.वि.नि.आ. बहुवर्षीय वीजदर विनियम २०१५ अंतर्गत वार्षिक लेखांकनावर आधारित आ.व. २०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन;
- म.वि.नि.आ. बहुवर्षीय वीजदर विनियम २०१५ अंतर्गत उपलब्ध माहिती वर आधारित आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन;
- आ. व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ साठी एकूण महसुली गरज, सध्याचे वीजदर व शुल्क यातून अपेक्षित महसुल, अपेक्षित महसुलातील तुट आणि प्रस्तावित वर्गवारी निहाय वीजदर यांचा सुधारित अंदाज;
- आकार पत्रकातील दरांची (शेड्युल ऑफ चार्जेस) सुधारणा.

ख) आ.व. २०१७-१८ चे अंतिम अचुक समायोजन :-

आर्थिक वर्ष २०१७-१८ च्या वार्षिक लखापरिक्षित अहवालावर आधारीत आ.व. २०१७-१८ ची एकूण महसुली गरज रु. ६६०१०.५८ कोटी इतकी असून त्याचे सविस्तर विवेचन खालील तक्त्यात नमूद केले आहे. मा. आयोगाने दि. १२.०९.२०१८ रोजीच्या मध्यावधी फेरविचार आढावा याचिकेच्या आदेशान्वये मान्यता दिलेल्या एकूण महसुलाच्या गरजे बरोबर प्रत्यक्ष खर्चाची तुलना खालील तक्त्यात दर्शविण्यात येत आहे.

तपशील	आ.व. २०१७-१८ (मंजूर)	आ.व. २०१७-१८ (प्रत्यक्ष)	तफावत
वीज खरेदी खर्च	४९१२९.७४	४८४२२.६३	(७०७.११)
संचलन व सुव्यवस्थेवरील खर्च	६९९०.६७	६८०७.०२	(१८३.६४)
घसारा खर्च	२१८३.३८	२११८.८५	(६४.५४)
कर्ज भांडवलावारील व्याज	१५८६.३८	१३७२.३४	(२१४.०५)
खेळत्या भांडवलावारील व्याज	१२९.९०	१३०.४८	०.५८
ग्राहकांच्या सुरक्षा ठेवीवरील व्याज	७४०.३५	६३२.६०	(१०७.७५)
इतर वित्तीय आकार	-	२८.३४	२८.३४
बुडीत व साशंक रक्कमेसाठीची तरतुद	४९१.५३	६८०.७३	१८९.२०
अन्य खर्च	६३.३०	३८६.४७	३२३.१८
पारेषण अनुज्ञाप्तीधारकांस प्रदान केलेला पारेषण आकार व म.रा.भार प्रेषण केंद्राचे शुल्क तथा आकार	४८१२.१७	४८१२.१७	-
प्रोत्साहन /सवलत	२४६.५८	२४२.४०	(४.१९)
डी एस एम साठीचा खर्च	०.८८	४.३०	३.४२
भाग भांडवलावारील परतावा	१८२६.०१	१७३९.६२	(८६.३९)
आर.एल.सी. परतावा	-	०.७०	०.७०
ए.एस.सी. परतावा	-	०.४९	०.४९
नफा/तोटा वितरणाचा परिणाम खर्च	-	(२९९.०१)	(२९९.०१)

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करीता बहुवर्षीय वीजदर

तपशील	आ.व. २०१७-१८ (मंजूर)	आ.व. २०१७-१८ (प्रत्यक्ष)	तफावत
आयोगाद्वारे मागील कालावधीसाठीचे समायोजन	(१११६.००)	(१११६.००)	-
अधिक : पुढील वर्षासाठी MPECS ला केलेल्या प्रदानाचा परिणाम	४६.२०	४६.४६	०.२६
एकूण महसुली गरज	६७१३१.१०	६६०१०.५८	(११२०.५२)
वीज विक्रीतून मिळणारा एकूण महसुल	६०,५३८.७६	६१,१४६.०३	६०७.२७
वीजदरां व्यतिरिक्त उत्पन्न	४४७.८०	३८०.३३	(६७.४६)
ओपन अॅक्सेस चार्जेस पासुनचे उत्पन्न	५३६.१७	५४६.५६	१०.४०
अतिरिक्त वीज विक्रीतून मिळणारा महसुल	१७९.९४	१८६.२७	६.३३
वहन आकारातून मिळणारे उत्पन्न	१.४६	१.४६	-
अतिरिक्त अधिभारातून मिळणारे उत्पन्न	११८.८८	११८.८८	-
एकूण महसुल	६१,८२३.०१	६२,३७९.५४	५५६.५३
महसुलातील तुट / (आधिक्य)	५,३०८.०८	३६३१.०४	(१६७७.०५)

महावितरण येथे नमुद करू इच्छिते की, आ.व. २०१७-१८ च्या तात्पुरते समायोजनावेळी महावितरणने प्रस्तावित संख्या सादर केली होती. तदनंतर महावितरणच्या लेखा परिक्षण झाल्यामुळे, महावितरण अंतिम समायोजन लेखा परिक्षणाच्या आधारे सादर करित आहे.

ग) आ. व. २०१८-२०१९ चे अंतिम अचुक समायोजन :-

आर्थिक वर्ष २०१८-१९ च्या वार्षिक लखापरिक्षित अहवालावर आधारीत आ.व. २०१८-१९ ची एकूण महसुली गरज रु. ७६९४२.४४ कोटी इतकी असून त्याचे सविस्तर विवेचन खालील तक्त्यात नमूद केले आहे. मा. आयोगाने दि. १२.०९.२०१८ रोजीच्या मध्यावधी फेरविचार आढावा याचिकेच्या आदेशान्वये मान्यता दिलेल्या एकूण महसुलाच्या गरजे बरोबर प्रत्यक्ष खर्चाची तुलना खालील तक्त्यात दर्शविण्यात येत आहे.

तपशील	आ.व. २०१८-१९(मंजूर)	आ.व. २०१८-१९(प्रत्यक्ष)	तफावत
वीज खरेदी खर्च	५०५८९.४९	५६२६०.३४	५६७०.८५
संचलन व सुव्यवस्थेवरील खर्च	७३४४.४०	६९१२.२०	(४३२.२०)
घसारा खर्च	२३२९.४८	२४६४.००	१३४.५२
कर्ज भांडवलावारील व्याज	१५९२.७२	१३५०.२५	(२४२.४७)
खेळत्या भांडवलावारील व्याज	१२४.४३	१३२.३९	७.९६
ग्राहकांच्या सुरक्षा ठेवीवरील व्याज	७४१.४१	६६५.२८	(७६.१३)
इतर वित्तीय आकार	-	२६.११	२६.११
बुडीत व साशंक रक्कमेसाठीची तरतुद	२६.३३	७३२.६३	७०६.३०
अन्य खर्च	६६.४७	६५.०७	(१.४०)
प्राप्ती कर	-	२१५.०८	२१५.०८
पारेषण अनुज्ञप्तीधारकांस प्रदान केलेला पारेषण आकार व म.रा.भार प्रेषण केंद्राचे शुल्क तथा आकार	४३०२.५४	४७७५.५०	४७२.९६
प्रोत्साहन /सवलत	२५८.९१	२८७.३८	२८.४७
आकस्मिक राखीव निधीचे प्रावधान	-	१२६.००	१२६.००
भाग भांडवलावारील परतावा	१९८५.६०	१८१२.३४	(१७३.२६)
आर.एल.सी. परतावा	-	१.६७	१.६७
मान्य केलेल्या महसुली तुटीची वसुली	२२५६.५६	२२५६.५६	-
नफा/तोटा वितरणाचा परिणाम	-	(१५२.२९)	(१५२.२९)
आयोगाद्वारे मागील कालावधीसाठीचे समायोजन	(१०३१.५०)	(१०३१.५०)	-
अधिक : पुढील वर्षासाठी MPECS ला केलेल्या प्रदानाचा परिणाम देयक परिणाम	४३.१८	४३.४३	०.२५
एकूण महसुली गरज	७०,६३०.०३	७६९४२.४४	६३१२.४१

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करिता बहुवर्षीय वीजदर

तपशील	आ.व. २०१८-१९(मंजूर)	आ.व. २०१८-१९(प्रत्यक्ष)	तफावत
वीज विक्रीतून मिळणारा एकूण महसूल	६८८१३.५४	७२५९१.७२	३७७८.१८
वीजदरां व्यतिरिक्त उत्पन्न	१०५१.१९	६०९.३५	(४४१.८४)
ओपन अॅक्सेस चार्जेस पासुनचे उत्पन्न	६४१.३३	३८७.१९	(२५४.२२)
अतिरिक्त वीज विक्रीतून मिळणारा महसूल	-	४०८.८२	४०८.८२
वहन आकारातून मिळणारे उत्पन्न	१.५३	१.७९	०.२६
अतिरिक्त अधिभारातून मिळणारे उत्पन्न	१२२.४४	१०८.४४	(१४.००)
एकूण महसूल	७०६३०.०२	७४१०७.२३	३४७७.२१
महसुलातील तुट / (आधिक्य)		२८३५.२१	२८३५.२०

वीज मागणीतील वाढीमुळे वीज खरेदी खर्चामध्ये होत असलेली वाढ, वीज विक्रीमुळे मिळणारा अधिक महसूल, ग्राहक मिश्रणातील बदल आणि मा. आयोगाने मंजूर केलेल्या संचलन व सुव्यवस्थेवरील खर्चात झालेला बदल ही तफावतीची प्रमुख कारणे आहेत. तसेच सदर तुट ही मा. आयोगाने मानकाप्रमाणे मंजूर केलेले संचलन व सुव्यवस्थेवरील खर्च हे घाउक किंमत निर्देशांक (WPI) आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) वर आधारित प्रत्यक्ष आलेल्या संचलन व सुव्यवस्थेवरील खर्च यामध्ये आलेल्या तफावतीमुळे आहे.

घ) आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन :-

आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी ची एकूण महसुली गरज ही पहिल्या सहा महिन्या पर्यंत उपलब्ध असणाऱ्या वीज विक्री व वीज खरेदीच्या आकडेवारीवर आधारभूत असून, उर्वरित ६ महिन्यांकरिता बहुवर्षीय वीजदर अधिनियम २०१९मधील तरतुदीनुसार प्रस्तावित केलेली आहे.

तात्पुरत्या समायोजनांच्या आधारित निर्धारित केल्याप्रमाणे आ.व. २०१९-२० चे एकूण महसुली गरज रु. ७९८५०.०७ कोटी इतकी आहे. आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन, अंदाजित माहितीच्या तुलनेत मा. आयोगाने १२.०९.२०१८ रोजी च्या प्रकरण क्र. १९५ (२०१७) अनवये मंजूर केलेली आ.व. २०१९-२० साठीची वास्तविक लेखांपरिक्षित माहिती च्या आधारित आ.व. २०१९-२० च्या तात्पुरत्या समायोजनाचा सारांश खालीलप्रमाणे आहे.

तपशील	आ.व. २०१९-२० (मंजूर)	आ.व. २०१९-२० (अंदाजित)	तफावत
वीज खरेदी खर्च	५२७३८.२६	५६३०५.४५	३५६७.१९
संचलन व सुव्यवस्थेवरील खर्च	७७१५.४७	७१०७.९६	(६०७.५१)
घसारा खर्च	२४११.४१	२५९४.३७	१८२.९६
कर्ज भांडवलावारील व्याज	१४७१.०३	१३४९.५४	(१२१.४९)
खेळत्या भांडवलावारील व्याज	१२६.७७	१२७.८९	१.११
ग्राहकांच्या सुरक्षा ठेवीवरील व्याज	८१५.५४	७९६.०३	(१९.५१)
अन्य वित्त खर्च	-	३१.१०	३१.१०
बुडीत व साशंक रक्कमेसाठीची तरतुद	-	८५४.४३	८५४.४३
अन्य खर्च	६९.७९	५०.०८	(१९.७१)
पारेषण अनुज्ञाप्तीधारकांस प्रदान केलेला पारेषण आकार व म.रा.भार प्रेषण केंद्राचे शुल्क तथा आकार	४८६३.७४	४८६७.५५	३.८१
प्रोत्साहन /सवलत	२७१.८६	३०७.०३	३५.१७
आकस्मिक राखीव निधीचे योगदान	-	१४२.८५	-
भाग भांडवलावारील परतावा	२१४५.५९	१८६६.७९	(२७८.८०)
आर.एल.सी. परतावा	-	१.८४	१.८४
आयोगाद्वारे मागील कालावधीसाठीचे समायोजन	८५३.०८	८५३.०८	-
मंजूर केलेल्या महसुली तुटीची वसुली	२५६२.९३	२५६२.९३	-
अधिक : पुढील वर्षासाठी MPECS ला केलेल्या प्रदानाचा परिणाम	४०.१७	४०.१७	-
एकूण महसुली गरज	७९८५०.६५	७९८५०.०७	३७६४.४३

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करीता बहुवर्षीय वीजदर

तपशील	आ.व. २०१९-२० (मंजूर)	आ.व. २०१९-२० (अंदाजित)	तफावत
वीज विक्रीतून मिळणारा एकूण महसुल	७४१७९.४५	७६३७१.१९	२१९१.७४
वीजदरां व्यतिरिक्त उत्पन्न	११०३.७५	३६१.६६	(७४२.०९)
ओपन अॅक्सेस चार्जेस पासूनचे उत्पन्न	६७४.७१	२११.९२	(४६२.८०)
अतिरिक्त वीज विक्रीतून मिळणारा महसुल	-	२९८.१८	२९८.१८
वहन आकारातून मिळणारे उत्पन्न	१.६२	१.७९	०.१७
अतिरिक्त अधिभारातून मिळणारे उत्पन्न	१२६.१२	३१७.१४	१९१.०३
एकूण महसुल	७६०८५.६५	७७५६१.८८	१४७६.२४
महसुलातील तुट / (आधिक्य)		२२८८.१९	२२८८.१९

वीज खरेदी खर्चातील वाढ, ग्राहक मिश्रणातील बदलांमुळे वीज विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलातील घट आणि भांडवला संदर्भातील खर्चात बदल ही तफावती ची प्रमुख कारणे आहेत. महावितरण नमुद करते की सदर तफावत ही महावितरणच्या नियंत्रणाबाहेरील घटकांमुळे आहे.

च) आ. व. २०२०-२१ व आ. व. २०२४-२५ ची एकूण महसुली गरज:-

बहुवर्षीय वीजदर अधिनियम २०१९ व काही गृहितकांच्या आधारे आ. व. २०२०-२१ व आ. व. २०२४-२५ ची एकूण महसुली गरज निर्धारित केलेली आहे.

१. वीज विक्रीचा अंदाज:-

महावितरणने ऐतिहासिक कल पद्धतीचा वापर करून, ३ वर्षांचा एकत्रित वार्षिक वृद्धीदर लक्षात घेऊन विविध वर्गवारीतील ग्राहकांचा ऊर्जा वापर अंदाजित केला आहे. जिथे ऐतिहासिक कल अवास्तव / अयोग्य असल्याचे लक्षात आले तिथे आणखी वास्तववादी अंदाजाच्या नजिक जाण्यासाठी वृद्धी दरामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.

वर्गवारीनिहाय एकत्रित वार्षिक वृद्धी दर, व वीज विक्री लक्षात घेऊन महावितरणने आ. व. २०२०-२१ व आ. व. २०२४-२५ ची वीज विक्री अंदाजित केलेली आहे.

द.ल.यु.

वर्गवारी	आ.व. २०२०-२१	आ.व. २०२१-२२	आ.व. २०२२-२३	आ.व. २०२३-२४	आ.व. २०२४-२५
	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित
उच्चदाब-१ औद्योगिक	३३५८६	३४९२९	३६३२६	३७७७९	३९२९०
उच्चदाब-२ वाणिज्यिक	१८५०	१८८७	१९२५	१९६३	२००३
उच्चदाब-३ रेल्वे	८०	८२	८४	८५	८७
उच्चदाब-४ सार्वजनिक पाणी पुरवठा	१७४५	१८३२	१९२४	२०२०	२१२१
उच्चदाब-५ कृषी	१४८६	१६८५	१९१९	२१९२	२५१२
उच्चदाब-६ एकगट्टा पुरवठा (गृहनिर्माण संकुल)	२३९	२४२	२४४	२४६	२४९
उच्चदाब तात्पुरता पुरवठा	५	५	५	५	५
उच्चदाब-७ सार्वजनिक सेवा	१०४४	१०६५	१०८६	११०८	११३०
महानिर्मिती सहाय्यकारी पुरवठा	१८४	१८४	१८४	१८४	१८४
उच्चदाब कृषी इतर (पोल्ट्री)	२९९	३३२	३६८	४१०	४५६
उच्चदाब विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन	०	०	०	०	०
एकूण उच्चदाब विक्री	४०५१९	४२२४३	४४०६५	४५९९३	४८०३७

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करीता बहुवर्षीय वीजदर

लघुदाब वर्गवारीसाठी (भिवंडी फ्रॅंचायझी व्यतिरीक्त) वीजविक्रीचा आराखडा खालील तक्त्यात नमुद केला आहे.

द.ल.यु.

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२०-२१	आ.व. २०२१-२२	आ.व. २०२२-२३	आ.व. २०२३-२४	आ.व. २०२४-२५
	अंदाजित	अंदाजित	अंदाजित	अंदाजित	अंदाजित
लघुदाब वर्गवारी					
लघुदाब १ घरगुती बीपीएल	१४०	१५४	१६९	१८६	२०५
लघुदाब १ घरगुती	२१५८३	२२१२०	२२६७४	२३२४२	२३८२७
लघुदाब २ बिगर घरगुती	६३६०	६९००	७४९१	८१४१	८८५४
लघुदाब ३ सार्वजनिक पाणी पुरवठा	८८६	९३२	९८१	१०३३	१०८८
लघुदाब ४ कृषीपंप	३१३७४	३२१८५	३३०२८	३३९०४	३४८१६
लघुदाब ५ यंत्रमाग	२१३२	२२१७	२३०६	२३९८	२४९४
लघुदाब ५ औद्योगिक इतर	५२६५	५४७५	५६९४	५९२२	६१५९
लघुदाब ६ पथदिवे	२३८३	२६१०	२८६३	३१४५	३४५८
लघुदाब ७- तात्पुरता पुरवठा	२४	२४	२४	२४	२४
लघुदाब-८ जाहिराती आणि प्रसिध्दी फलक	५	५	५	६	६
लघुदाब ९ - स्मशानभूमी व दफनभूमी	२	२	२	२	२
लघुदाब १० - सार्वजनिक सेवा	५६९	६०९	६५२	६९८	७४८
लघुदाब प्रीपेड	०	०	०	०	०
लघुदाब विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन	०	०	०	०	०
एकूण लघुदाब	७०७२२	७३२३३	७५८८९	७८७०१	८१६८२
एकूण वीज विक्री	१११२४१	११५४७६	११९९५४	१२४६९४	१२९७९९

२. वीज खरेदी

महावितरणने आ. व. २०२०-२१ ते आ. व. २०२४-२५ साठीची वीज खरेदी ही वीजेची उपलब्धता, संचलन मापदंड, आगामी प्रकल्पाचे अपेक्षित कार्यान्वयन आणि आ. व. २०२०-२१ ते आ. व. २०२४-२५ या कालावधीतील जुन्या संचांचे अकार्यान्वयन इत्यादी बाबींच्या आधारे प्रस्तावित केली आहे. वीजखरेदी खर्च हा महानिर्मितीने त्यांनी दाखल केलेल्या बहुवर्षीय वीजदर याचिकेनुसार तसेच मेरीट ऑर्डर डिस्पॅच तत्वावर आधारीत केलेला आहे. आ.व. २०२०-२१ ते आ. व. २०२४-२५ या कालावधीसाठी स्रोतनिहाय प्रस्तावित वीज खरेदीचा सारांश खालील प्रमाणे आहे.

स्रोत	आ.व. २०२०-२१			आ.व. २०२१-२२			आ.व. २०२२-२३		
	प्रमाण (द.ल.यु.)	रक्कम (रु. कोटी)	दर प्रती युनिट	प्रमाण (द.ल.यु.)	रक्कम (रु. कोटी)	दर प्रती युनिट	प्रमाण (द.ल.यु.)	रक्कम (रु. कोटी)	दर प्रती युनिट
महानिर्मिती	५५३०७.१२	२४८०६.७४	४.४९	५५२६२.५३	२५६५४.११	४.६४	५५१४४.५६	२६३९७.७२	४.७९
एनटीपीसी	२५५९८.८१	९८१५.०६	३.८३	२६६६७.१७	१०३८९.४७	३.९०	२६७४२.७९	१०६११.७३	३.९७
एनपीसीआयएल	४८८४.५८	१३९६.९२	२.८६	४८८४.५८	१४३०.५७	२.९३	४८८४.५८	१४६६५.१२	३.००
एसएसपी	१२०९.९४	२४८.०५	२.०५	१२०९.९४	२४८.०६	२.०५	१२०९.९४	२४८.०६	२.०५
पॅच	१३६.५०	२७.९८	२.०५	१३६.५०	२७.९८	२.०५	१३६.५०	२७.९८	२.०५
डॉडसन	११५.७२	१७.७८	१.५४	११५.७२	१७.९२	१.५५	११५.७२	१८.११	१.५७
जेएसडब्ल्यू	१९१३.१८	६९२.६७	३.६२	१९१३.१८	७३१.७८	३.८२	८१०.०३	४१७.६८	५.१६
सीजीपीएल (मुंद्रा युएमपीपी)	५१७५.८९	१५१५.६८	२.९४	५१५७.८९	१५६८.२६	३.०४	५१५७.८९	१६२३.५४	३.१५
अदानी पॉवर	२०.९३७.२२	७८६९.५७	३.७६	२०७८४.१४	७९६२.९९	३.८३	२०९३७.२२	८२५४.६९	३.९४
एमको पॉवर	१३५५.१७	६१३.१६	४.५२	१३५५.१७	६५०.२६	४.८०	१३५५.१७	६७९.८७	५.०२
रतन इंडिया		६९२.४८			६९२.४८			६९२.४८	
नुतनशील	२०२७२.००	९८६२.२९	४.८६	२४१६४.००	१०६६०.९२	४.४१	३०१५१.००	१२९६५.८३	४.३०
पीजीसीआयएल		३६७६.१८			३८५९.९९			४०५२.९९	

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करीता बहुवर्षीय वीजदर

स्त्रोत	आ.व. २०२०-२१			आ.व. २०२१-२२			आ.व. २०२२-२३		
	प्रमाण (द.ल.यु.)	रक्कम (रु. कोटी)	दर प्रती युनिट	प्रमाण (द.ल.यु.)	रक्कम (रु. कोटी)	दर प्रती युनिट	प्रमाण (द.ल.यु.)	रक्कम (रु. कोटी)	दर प्रती युनिट
शुल्क									
एकूण वीज खरेदी	१३६८८८.१३	६१२३४.५७	४.४७	१४१६५०.८३	६३८९४.७९	४.८१	१४६६४५.४०	६७४५५.८१	४.६०

स्त्रोत	आ.व. २०२३-२४			आ.व. २०२४-२५		
	प्रमाण (द.ल.यु.)	रक्कम (रु. कोटी)	दर प्रती युनिट	प्रमाण (द.ल.यु.)	रक्कम (रु. कोटी)	दर प्रती युनिट
महानिर्मिती	५५९०८.७६	२७६३६.९२	४.९४	५७७७९.७८	२८७१७.१४	४.९७
एनटीपीसी	२७६१०.४८	११०९४.७३	४.०२	२८८४७.५१	११७५९.७८	४.०८
एनपीसीआयएल	४८९७.९६	१५०४.७२	३.०७	४८८४.५८	१५३७.०५	३.१५
एसएसपी	१२१३.२६	२४८.७५	२.०५	१२०९.९४	२४८.०७	२.०५
पेंच	१३६.८७	२८.०६	२.०५	१३६.५०	२७.९८	२.०५
डॉडसन	११६.०४	२७.६८	२.३९	११५.७२	३२.९३	२.८५
जेएसडल्यू	७३६.२८	४१०.६०	५.५८	४१३.२९	३३४.६३	८.१०
सीजीपीएल (मुंद्रा युएमपीपी)	५१७२.०२	१६८४.९८	३.२६	५१५७.८९	१७४२.८२	३.३८
अदानी पॉवर	२०९१७.७७	८२६५.३९	३.९५	२०९३७.२२	८०५०.३०	३.८४
एमको पॉवर	१३५८.८८	७१२.३४	५.२४	१३५५.१७	७४४.७२	५.५०
रतन झंडया		६९२.४८		१४२.१९	७४८.५५	
नुतनशील	३३८८२.००	१४३५५.५३	४.२४	३६५९३.००	१५.४०५.५७	४.२१
पीजीसीआयएल शुल्क		४२५५.६४			४.४६८.४२	
एकूण वीज खरेदी	१५१९५०.३२	७०९१७.८९	४.६७	१५७५७२.७८	७३८१७.९७	४.६८

३. वितरण हानी.

गेल्या काही वर्षात महावितरणने वितरण हानी कमी करण्यात लक्षणीय यश मिळविले आहे. भविष्यातही महावितरण असेच प्रयत्नशील राहील. हे प्रयत्न चालूच राहतील आणि भविष्यात या प्रयत्नात वाढच होईल. त्यानुसार चतुर्थ नियंत्रण कालावधीकरीता महावितरणने वर्षगणिक ०.२५ % ने वितरणहानी कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून खालील प्रमाणे वितरणहानी कमी करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

तपशील	आ.व. २०२०-२१	आ.व. २०२१-२२	आ.व. २०२२-२३	आ.व. २०२३-२४	आ.व. २०२४-२५
	अंदाजित	अंदाजित	अंदाजित	अंदाजित	अंदाजित
वितरण हानी-(अति उच्चदाब वगळून)	१३.०१%	१२.७६%	१२.५१%	१२.२६%	१२.०१%

४. वायर व पुरवठा व्यवसायाचे विलगीकरण-

बहुवर्षीय वीजदर विनियम २०१९, कलम ७१ अन्वये एकूण वार्षिक महसुली गरजेचे वायर व पुरवठा या व्यवसायांमध्ये विलगीकरण करण्याबाबत प्रावधान करण्यात आलेले आहे.

महावितरणने विनियमांतील तरतुदीनुसार विविध घटकांचे वायर व पुरवठा असे विलगीकरण केलेले आहे.

५. आ. व. २०२०-२१ ते आ. व. २०२४-२५ या कालावधी साठी एकूण वार्षिक महसुली गरज :-

आ. व. २०२०-२१ ते आ. व. २०२४-२५ या कालावधी साठी एकूण वार्षिक महसुली गरज ही विविध घटकांच्या अंदाजानुसार व बहुवर्षीय वीजदर विनियम २०१९ च्या तरतुदी नुसार प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. तसेच मंजूर वीज दरानुसार वीज विक्री केल्यास मिळणारा महसुल व निर्माण होणारी महसुली तुट वर्षनिहाय प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे.

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करीता बहुवर्षीय वीजदर

रु. कोटी मध्ये

तपशील	आ.व. २०२०-२१	आ.व. २०२१-२२	आ.व. २०२२-२३	आ.व. २०२३-२४	आ.व. २०२४-२५
	अंदाजित	अंदाजित	अंदाजित	अंदाजित	अंदाजित
वीज खरेदी खर्च	६१२३४.५७	६३८९४.७९	६७४५५.८१	७०९१७.८१	७३८१७.९७
संचलन व सुव्यवस्थेवरील खर्च	६९७८.९९	७२४६.३५	७५२४.०४	७८१२.३८	८१११.७६
घसारा खर्च	२७५६.८८	२९६६.३०	३१५५.२१	३२२९.६६	३२८०.९३
कर्ज भांडवलावारील व्याज	१४०७.२०	१४६३.५९	१३५७.४८	१११२.३६	८५६.८८
खेळत्या भांडवलावारील व्याज	१३०.१०	१३९.५०	१४५.२०	१४५.१६	१४४.६४
ग्राहकांच्या सुरक्षा ठेवीवरील व्याज	५४०.५८	५६७.६१	५९५.९९	६२५.७९	६५७.०८
बुडीत व साशंक रक्कमेसाठीची तरतुद	८९१.५९	९४१.१०	९९४.२४	१०५१.३४	१११२.७२
अन्य खर्च	५२.५८	५५.२८	५७.९७	६०.८७	६३.९१
पारेषण अनुज्ञातीधारकांस प्रदान केलेला पारेषण आकार व म.रा.भार प्रेषण केंद्राचे शुल्क तथा आकार	१०२९३.७८	६३५२.५६	६७१५.३६	७३४४.३४	७९९९.७६
प्रोत्साहन /सवलत	३२२.३८	३३८.५०	३५५.४३	३७३.२०	३९१.८६
आकस्मिक राखीव निधीचे प्रावधान	१५९.२७	१७६.६४	१८९.६०	१९९.३२	२०८.०२
ओपेक्स योजना (opex scheme)	११७.२१	११७.४०	११७.६२	११७.८८	११८.१७
भाग भांडवलावारील परतावा	१७३५.९५	१८०६.६०	१८६७.८६	१९१६.५५	१९६२.९३
अधिक : पुढील वर्षासाठी MPECS ला करण्याच्या प्रदानाचा परिणाम	३७.१६	३४.१५	३१.१४	२८.१३	२९.१४
एकूण महसुली गरज	८६,६५८.१६	८६,१००.३०	९०,५६२.९५	९४,९२६.७७	९८,७४७.७७
वीज विक्रीतून मिळणारा एकूण महसुल	७६,९९७.५५	७९,९२७.३९	८३,०१७.८७	८६,३०९.९०	८९,८०१.४६
वीजदरां व्यतिरिक्त उत्पन्न	३७९.७५	३९८.७३	४१८.६७	४३९.६०	४६१.५९
ओपन अॅक्सेस चार्जेस पासूनचे उत्पन्न	३८८.८९	३८८.८९	३८८.८९	३८८.८९	३८८.८९
अतिरिक्त अधिभारातून मिळणारे उत्पन्न	१०८.४४	१०८.४४	१०८.४४	१०८.४४	१०८.४४
एकूण महसुल	७७,८७४.६३	८०,८२३.४६	८३,९३३.८७	८७,२४६.८४	९०,७६०.३८
महसुलातील तुट //(आधिक्य)	८७,८३.५४	५,२७६.८४	६,६२९.०८	७,६७९.९३	७,९८७.३९

छ) अतिरिक्त दावे :-

मा. आयोगाने महावितरणच्या १२ सप्टेंबर २०१८ च्या आदेशा विरुद्ध दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिका क्र.३२१/२०१८ मधील दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ च्या आदेशानुसार काही भांडवली खर्चाला मंजूरी दिलेली आहे आणि जी. एफ. ए. (GFA) त्या त्या वर्षाकरीता पुनर्स्थापित केले आहे. महावितरणने आता जी. एफ. ए. (GFA) पुनर्स्थापित केल्याने झालेल्या परिणामाची मागणी केली आहे. याव्यतिरिक्त महावितरणने वर नमुद आदेशान्वये पुनर्विचार याचिकेमध्ये मंजूर केलेल्या खर्चाची मागणी केली आहे ती खालील प्रमाणे;

तपशील	रक्कम (रु. कोटी मध्ये)
पुनर्स्थापित केलेल्या GFA चा परिणाम	६०६.५५
पुनर्विचार आदेशाचा परिणाम	२१६.६८
एकूण	८२३.२२

ज) कायदा बदलल्याचे परिणाम:-

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एनर्जी वॉचडॉक यांनी दाखल केलेल्या सिव्हील अपील ५३९९-५४०० मधील दि. ११.०४.२०१७ रोजी पारीत केलेल्या आदेशानुसार एन सी डी पी धोरणाला कायदाबदल असे संबोधले आहे. तसेच या कायदा बदलामुळे बाधित झालेल्या सर्व पक्षकारांची आर्थिक पुनर्स्थापना करण्याचे सुचवले आहे. त्याच धरतीवर मा. आयोगाने मेसर्स ए पी एम एल च्या संदर्भात विविध आदेश जारी केले आहेत, यामध्ये कायदयात बदला अंतर्गत विविध दाव्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. सदर आदेशात मा. आयोगाने एन सी डी पी (NCDP) धोरण, शक्ती धोरण, लोहारा कोळसा रद्द करण्याच्या प्रकियेस कायदा बदल म्हणून संबोधून मागील कालावधीसाठी वर्ष २०१३ पासून परिणाम दिला आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यस्थान वीज वितरण कंपन्यां बाबत दिलेल्या आदेशात कायदा बदलामुळे देय असलेल्या रक्कमेच्या ५०% रक्कम अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करीता बहुवर्षीय वीजदर

महावितरणे दिलेली रु.२२६६ कोटी ही रक्कम विचारात घेता वरील आदेशानुसार महावितरणला रु. ४१९२ कोटी अदा करणे जरूरी आहे, जणेकरून त्यावरील व्याजात बचत होईल तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग होणार नाही. त्यानुसार महावितरणने रु.४१९२ कोटी ही महसूली तूट म्हणून दाखवली आहे. येथे महावितरण नमूद करते की, वरील आदेशाच्या विरोधात वेगवेगळ्या स्तरावर दावे प्रलंबित आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये अपिलीय प्राधीकरण वा न्यायालयामार्फत आदेश पारीत झाल्यावर, महावितरण अशा प्रकारच्या परताव्याच्या रक्कमा इंधन समायोजन आकारामार्फत वीज देयकात समाविष्ट करून वसूल करेल.

अशाच प्रकारे केंद्रीय वीज नियामक आयोगाने मेसर्स जी. एम.आर. वरोरा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर दि.१६.०५.२०१९ च्या आदेशानुसार एन सी डी पी धोरणाच्या अनुषंगाने ५०%रक्कम परताव्याचे आदेश दिले आहेत. व महावितरणने रु.८१.३४ कोटी जी एम आर यांना अदा केले आहेत.

झ) नियामक मत्तेचे समापन :-

महावितरण नमूद करते की, मा. आयोगाने त्यांच्या मध्यावधी आढावा आदेशान्वये रु.२०,६५१ कोटी एवढ्या महसूलातील तुटीला मान्यता दिलेली आहे. तथापि, पुढील २ वर्षांकरिता फक्त रु. ८,२६८ कोटी वसुलीसाठी मंजूरी दिली आहे. मा. आयोगाने रु. १२,३८२ कोटीची नियामक मत्ता निर्माण केला आहे. त्यानुसार महावितरणने नियामक मत्त्याची वसुली त्यावरील धारण खर्च (कॅरिंग कॉस्ट) गृहीत धरली आहे.

ट) धारण खर्च (कॅरिंग कॉस्ट) ची वसुली :-

मा. आयोगाने महसूलातील तुट / अतिरिक्त वरील धारण खर्चाला मान्यता दिलेली आहे. तसेच मा. आयोगाने प्रकरण क्र. १९५/२०१७ च्या दि. १२.०९.२०१८ च्या आदेशान्वये नियामक मत्ता निर्माण केला आहे आणि त्याची धारण खर्चासह (कॅरिंग कॉस्ट) वसुली करण्यास मंजूरी दिली आहे. त्यानुसार महावितरणने धारण खर्च निर्धारित करण्यासाठी नियामक मत्ता, वसूल न झालेली तुट, पुर्नविचार याचिकेतील आदेशाचा परिणाम आणि जी एफ ए पुर्नस्थापित केल्याचा परिणाम या घटकांना अंतर्भूत केले आहे.

ठ) विजदरामार्फत एकूण महसूलाची गरज :-

आ. व. १७-१८ ते १९-२० साठीची महसूलातील तुट, पुर्नविचार याचिका क्र. ३२१/२०१८ मधील आदेशाचा परिणाम, पुर्नप्रस्थापित जी एफ ए चा परिणाम, नियामक मत्ता, वसुली खर्च, आ. व. २०-२१ ते २४-२५ करीताची अंदाजित महसूलातील तुट यांचा विचार करून खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार रु.६०,३१३ कोटी ची वसुली वीजदर वाढीतुन होईल असा हिशोब केला आहे.

तपशिल	रक्कम (रु. कोटी मध्ये)
आ.व. २०१७-१८ च्या अंतिम अचुक समायोजनापोटी महसूलाची गरज	(१,६७७.०५)
आ.व. २०१८-१९ च्या अंतिम अचुक समायोजनापोटी महसूलाची गरज	२,८३५.२१
आ.व. २०१९-२० च्या तत्पुरते समायोजनापोटी महसूलाची गरज	२,२८८.१९
आ.व. २०२०-२१ करिताची प्रस्तावित महसूली तुट	८७८३.५४
आ.व. २०२१-२२ करिताची प्रस्तावित महसूली तुट	५२७६.८४
आ.व. २०२२-२३ करिताची प्रस्तावित महसूली तुट	६६२९.०८
आ.व. २०२३-२४ करिताची प्रस्तावित महसूली तुट	७६७९.९३
आ.व. २०२४-२५ करिताची प्रस्तावित महसूली तुट	७९८७.३९
मध्यावधी आढावा आदेशाच्या पुर्नविचार आदेशाचा परिणाम	२१६.६८
रु. ९२७ कोटीच्या जी. एफ. ए. (GFA) पुर्नस्थापनेचा परिणाम	६०६.५५
पुर्वीच्या महसूली तुटीचा वसुली खर्च (कॅरिंग कॉस्ट) / परिणाम आणि नियंत्रण कालावधीतील वसूल न केलेली महसूली तुट	५८५०.२९
बहुवर्षीय विजदर कालावधीकरिताची एकूण महसूली तुट	४६४७६.६५
कायदा बदलल्याचे परिणाम	४१९२.००
नियामक मत्ता	
मार्च २०२० पर्यंतचा नियामक मत्तेवरील वसुली खर्च	११७६.३३
नियामक मत्तेपोटीची वसुली	१२३८२.४५
एकूण वसुली	६४२२७.४३

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करिता बहुवर्षीय वीजदर

तपशिल	रक्कम (रु. कोटी मध्ये)
क्रॉस सबसिडी अधिभारामार्फतचा वाढीव महसुल	(११२९.३३)
अतिरिक्त अधिभारामार्फतचा वाढीव महसुल	(२७८५.००)
विजदरामार्फतची एकंदरीत वसुली	६०३१३.१०

ड) विजदर संरचना:-

महावितरण येथे असे नमूद करू इच्छिते की, कंपनीचे कार्य सुरळीत राहण्याकरीता ग्राहकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवेचा संपूर्ण खर्च वेळेत वसुल होणे गरजेचे आहे. विद्युत अधिनियम २००३, बहुवर्षीय वीजदर विनियम व राष्ट्रीय वीजदर धोरणाप्रमाणे मा. आयोग ग्राहकांचे वीजदर ठरवित असते. मा. आयोगाने कार्यक्षमता, अर्थव्यवस्था, प्रभावी कार्यपद्धती तसेच वीज ग्राहकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांचा दर्जा वाढवा याकरीता सतत प्रोत्साहन दिलेले आहे. महावितरणची आर्थिक परिस्थिती सुस्थितीत राहण्यासाठी याच तत्वाचा पुढेही अवलंब करण्यात यावा, अशी विनंती महावितरण मा. आयोगास करत आहे.

महावितरणने प्रस्तावित केलेली वीजदर संरचना ही पुढील तत्वांवर आधारित आहे :

- स्थिर आकाराद्वारे स्थिर खर्चाची परिपूर्णता करण्यासाठी स्थिर आकाराचे सुसूत्रीकरण.
- करार मागणीशी निगडित खर्चाच्या योग्य वसूलीसाठी बिलिंग डिमांडच्या व्याख्येत सुधारणा.
- उच्चदाब वर्गवारीतील ग्राहकांसाठी केव्हीएच आधारित बिलिंग.
- अधिक स्पष्टतेसाठी लोड फॅक्टरच्या व्याखेत सुधारणा.
- उच्चदाब औद्योगिक, वाणिज्यिक, सार्वजनिक सेवा व रेल्वे वर्गवारींना वाढीव वीजवापराकरीता सवलत.
- छपरावरील नेट मीटरिंग व्यवस्थेसाठी ग्रीड सहाय्य आकार
- नेटमीटर अथवा नेट बिलिंग न घेणाऱ्या परंतु छपरावरील नूतनशिल उर्जा निर्मिती यंत्रणा वापरणाऱ्या ग्राहकांकरीता अतिरिक्त स्थिर /मागणी आकार.
- स्वयंवापरासाठी वीज उत्पादन करणारे उत्पादकांच्या स्टॅण्डबाय आकारात सुधारणा.
- सौर उर्जेच्या क्षमतेत होणारी वाढ लक्षात घेऊन टी.ओ.डी. (TOD) दरात सुधारणा.
- वीजेच्या दर्जेत सुधारणेसाठी उच्चदाब औद्योगिक व वाणिज्यिक वर्गवारीसाठी हार्मोनिक्स दंडाचा प्रस्ताव.
- अंशतः मुक्त प्रवेश ग्राहकांसाठी पारिषण आकार राखणे.
- आकार पत्रामध्ये (Schedule of Charges) सुधारणा.
- विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि रेल्वे साठी वीजेची स्टॅण्डबाय / राखीव व्यवस्था बंधनकारक करणे.
- राष्ट्रीय वीजदर धोरणामध्ये नमूद केलेल्या सुत्रानुसार परंतु कुठलीही मर्यादा न लावता क्रॉस सबसिडी अधिभाराची मुक्त प्रवेश ग्राहकांकडून वसुली.
- स्ववापरासाठी वीजउत्पादन करणाऱ्या उत्पादकांकडून वीज घेणाऱ्या ग्राहकांसह सर्व मुक्त प्रवेश ग्राहकांसाठी अतिरिक्त अधिभार लागू करणे.

ढ) वीजदर सुधारणेची तर्कमिमांसा :-

महावितरणची महसुली तुट भरून काढण्याकरीता महावितरण विविध वर्गवारीच्या स्थिर आकार व वीज आकारामध्ये वाढ करण्याचे प्रस्तावित करित आहे. सदर दरवाढ ही वीजनिर्मिती व पारिषण खर्चातील वाढ, नियामक मत्तेची वसुली तसेच महावितरणच्या वैध खर्चाची वसुलीसाठी आवश्यक आहे. सदर दरवाढ ही उपरोक्त नमुद विविध घटकांमुळे निर्माण होणारे वाढीव खर्च, जे महावितरणच्या नियंत्रणा बाहेर आहेत, ते भरून काढण्याकरीता आवश्यक आहे.

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करीता बहुवर्षीय वीजदर

ग) क्रॉस सबसिडी अधिभार-

विद्युत कायदयामधील कलम २ (४७) च्या "मुक्त प्रवेश" व्याख्येनुसार, तसेच कलम ४२ नुसार क्रॉस सबसिडी अधिभार, अतिरिक्त अधिभार व इतर लागू असलेल्या आकारांची भरणा करण्याच्या पात्र असणाऱ्या ग्राहकास वितरण परवाना धारकाने मुक्त प्रवेश देणे बंधनकारक आहे.

विद्युत कायदा २००३ च्या कलम ४२ (२) नुसार क्रॉस सबसिडी अधिभार हा सद्यपातळीवरील क्रॉस सबसिडीवर आधारित असावा. त्यामुळे ज्या ग्राहकांनी मुक्त प्रवेश घेतलेला आहे, अशा ग्राहकांना सद्यपातळीवरील क्रॉस सबसिडीच्या भरपाईपोटी आकार आकारण्यात यावा जेणेकरून त्याकाळासाठीचा भार वितरण परवानाधारकाच्या ग्राहकांवर पडू नये.

त्यानुसार महावितरणने सुधारित राष्ट्रीय वीजदर धोरणामध्ये नमूद केलेल्या सुत्रानुसार परंतु कुटलीही मर्यादा न लावता क्रॉस सबसिडी अधिभाराची गणना केली आहे. उदाहरणादाखल औद्योगिक ग्राहकांसाठी गणना केलेला क्रॉस सबसिडी अधिभार खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आला आहे.

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२०-२१ रु./केव्हिएएच	आ.व. २०२१-२२ रु./केव्हिएएच	आ.व. २०२२-२३ रु./केव्हिएएच	आ.व. २०२३-२४ रु./केव्हिएएच	आ.व. २०२४-२५ रु./केव्हिएएच
उच्चदाब १ उच्चदाब औद्योगिक					
उच्चदाब	२.५७	३.०९	३.१९	३.३१	३.४६
अतिउच्चदाब	२.८३	३.३५	३.४५	३.५७	३.७१

त) वहन आकार

मा. आयोगाने बहुवर्षीय वीजदर अधिनियम २०१९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे महावितरणने उच्चदाब (अति उच्चदाब वगळून) आणि लघुदाब या पातळीकरीता प्रस्तावित केलेल्या वहन आकाराचा सारांश खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये दर्शविला आहे.

तपशील	आ.व. २०२०-२१	आ.व. २०२१-२२	आ.व. २०२२-२३	आ.व. २०२३-२४	आ.व. २०२४-२५
उच्च दाब (अति उच्चदाब वगळून) रु./केव्हिएएच	०.७७	०.७८	०.७८	०.७७	०.७५
लघुदाब (रु./केडब्ल्युएच)	१.१५	१.१७	१.१७	१.१४	१.११

वाणिज्य समायोजन करीता पूर्वीच्या आदेशात मंजूर केलेली वहन तूट महावितरण पुन्हा प्रस्तावित करत आहे.

तपशील	वहन तोटा
३३ केव्ही	६%
२२ केव्ही	७.५०%
११ केव्ही	९.००%
लघुदाब	१२.००%

थ) अतिरिक्त अधिभार-

जे ग्राहक ठरवून दिलेल्या वितरण परवानाधारकाव्यतिरीक्त इतर व्यक्तींकडून वीज घेत असतील अशा ग्राहकांना अतिरिक्त अधिभार लावण्याचे प्रावधान कलम ४२ (४) मध्ये आहे. मा. आयोगाच्या वितरण मुक्त प्रवेश विनियम, २०१६ मधील विनियम १४.८ मध्ये अतिरिक्त अधिभार ठरविण्याची तत्वे आणि तो लागू करण्याबाबत अधोरेखित केलेले आहे.

महावितरणने स्ववापरासाठी वीज उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकांकडून वीज घेणाऱ्या ग्राहकांसह सर्व मुक्त प्रवेश धारकांना अतिरिक्त अधिभार प्रस्तावित केला आहे. परंतु जे स्ववापरासाठी वीज उत्पादन करणारे उत्पादक आर्थिक वर्ष २०१५-१६ पूर्वीचे आहेत व आजतागायत ते वीज स्व वापरासाठी वापरतात अशांना अतिरिक्त अधिभार लागू करण्यापासून वगळण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

तपशील	आ.व. २०२०-२१	आ.व. २०२१-२२	आ.व. २०२२-२३	आ.व. २०२३-२४	आ.व. २०२४-२५
प्रस्तावित अतिरिक्त अधिभार	१.३३	१.३७	१.४०	१.४३	१.४२

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करिता बहुवर्षीय वीजदर

द) नेट मिटरिंग व्यवस्थेसाठी ग्रीड सहाय्य आकार:

मा. आयोगाच्या, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (ग्रीडला जोडलेली परस्पर-सक्रिय छपरावरील नूतनशील उर्जा निर्मिती यंत्रणा) विनियम, २०१९ नुसार महावितरणने नियंत्रण कालावधीसाठी नेट मिटरिंग व्यवस्थेसाठी ग्रीड सहाय्य आकार प्रस्तावित केले आहे. उच्चदाब औद्योगिक वर्गवारी साठी ग्रीड सहाय्य आकार खालील प्रमाणे प्रस्तावित केले आहे.

वर्गवारी	आर्थिक वर्ष २०२०-२१	आर्थिक वर्ष २०२१-२२	आर्थिक वर्ष २०२२-२३	आर्थिक वर्ष २०२३-२४	आर्थिक वर्ष २०२४-२५
	रु./केव्हीएच	रु./केव्हीएच	रु./केव्हीएच	रु./केव्हीएच	रु./केव्हीएच
उच्चदाब-१					
उच्चदाब औद्योगिक					
उच्चदाब	४.०८	४.०७	४.०५	४.०३	३.९६
अतिउच्चदाब	३.६०	३.५९	३.५७	३.५७	३.५२

नेट मिटरिंग व्यवस्थेसाठी योजनेत आलेला ग्रीड सहाय्य आकार हा महावितरणच्या वीज दरावर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही किमतीच्या घटकावर व प्रचलित नूतनशील उर्जा प्रमाणपत्राच्या दरानुसार बदलू शकतो. नूतनशील उर्जा प्रमाणपत्रांच्या मासिक दरानुसार आवश्यक मूल्यांकनानंतर नूतनशील उर्जा खरेदी बंधनाचे फायदे वर्षाअखेरीस समायोजित केले जातील. नेट मिटरिंग विनियम २०१९ नुसार १० किलोवॉट पर्यंत मंजूर भार असलेल्या ग्राहकांच्या सर्व वर्गवारींना नेट मिटरिंग यंत्रणेसाठी ग्रीड सहाय्य आकारांच्या प्रदानांमधून सूट मिळाल्यामुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी ते १० किलोवॉट पेक्षा अधिक भार असणाऱ्या ग्राहकांकडून वसूल करणे आवश्यक आहे. जेणे करून नेट मिटरिंगचा पर्याय न घेणाऱ्या ग्राहकांवर त्याचा आर्थिक भार पडणार नाही.

ध) नेट मीटर किंवा देयक व्यवस्थेच्या पर्याय न स्वीकारलेल्या परंतु छपरावरील सौर यंत्रणा वापरण्याच्यासाठी अतिरीक्त स्थिर / मागणी आकार:-

मा. आयोगाच्या, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (ग्रीडला जोडलेली परस्पर-सक्रिय छपरावरील नूतनशील उर्जा निर्मिती यंत्रणा) विनियम, २०१९ नुसार महावितरणने नियंत्रण कालावधीसाठी अतिरीक्त स्थिर / मागणी आकार प्रस्तावित केले आहे.

तपशील	आर्थिक वर्ष २०२०-२१	आर्थिक वर्ष २०२१-२२	आर्थिक वर्ष २०२२-२३	आर्थिक वर्ष २०२३-२४	आर्थिक वर्ष २०२४-२५
प्रत्यक्ष स्थिर आकाराच्या वसूलीची आवश्यकता	४.२३	३.८६	३.८३	३.८१	३.७३
१ कि.वॉट छपरावरील सौर फोटो व्होल्टाईकद्वारे मासिक निर्मिती केलेले युनिट्स (सि यु एफ (CUF)-१९%)	१३८.७	१३८.७	१३८.७	१३८.७	१३८.७
स्थिर आकाराच्या वसूलीची आवश्यकता (रु./के डब्ल्यु/ महिना)	६४५	५८९	५८४	५८१	५६८

उपरोक्त आकारा व्यतिरिक्त, महावितरण ने नियंत्रण कालावधीसाठी प्रस्तावित केलेल्या वर्गवारी निहाय क्रॉस सबसिडी अधिभाराची भरणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे, जेणेकरून महावितरणच्या सामान्य ग्राहकांच्या सद्याच्या पातळीवर क्रॉस सबसिडी मिळेल.

न) वीजदराची प्रयोज्यता (अॅप्लीकॅबीलीटी)

प्रत्येक ग्राहकांच्या वीजदरांची प्रयोज्यता ही ग्राहकांचा वीज वापर, वीज वापराचा हेतू, ग्राहक वर्गवारी इ. बाबींवर अवलंबून असते. याप्रमाणे मा. आयोगाने ग्राहकांचा विद्युत पुरवठा (लघुदाब अथवा उच्चदाब), वापराचा हेतू (घरगुती, बिगर- घरगुती, औद्योगिक, शेती इत्यादी.) प्रकारात ग्राहक वर्गवारी केलेली आहे.

महावितरणने सदर विषयाचा सखोल अभ्यास करून तसेच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांशी विचार विनिमय करून शक्य तितक्या प्रमाणात सर्व समावेशक वीजदर प्रयोज्यता प्रस्तावित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करीता बहुवर्षीय वीजदर

प) वीजदर पत्रक

बहुवर्षीय वीजदर विनियममध्ये मा. आयोगाने निरनिराळ्या उच्चदाब पातळ्यांचे (११ केव्ही, २२ केव्ही. इत्यादी) विलीनीकरण करून फक्त दोनच वर्गवारी (उच्चदाब व अतिउच्चदाब) ठेवल्या. त्यानुसार महावितरणने उच्चदाब व अतिउच्चदाब वर्गवारीसाठी प्रस्तावित केले आहेत. तसेच काही वर्गवारीमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा प्रस्तावित केलेली आहे.

- वाणिज्यिक व सार्वजनिक सेवेमधील ०-२० केव्हीए वर्गवारी टप्प्यांचे (Slab) एकत्र कराव;
- २० केडब्ल्यु पेक्षा कमी दाब असणाऱ्यांना केव्हीए नुसार स्थिर आकार;
- तसेच घरगुती वर्गवारीमध्ये ५००-१००० युनिटस आणि १००० युनिटस पेक्षा जास्त या टप्प्यांचे (स्लॅब) एकत्रीकरण करून ५०० युनिट व जास्त असा टप्पा (स्लॅब) बनविला आहे;
- घरगुती वर्गवारीतील ग्राहकांसाठी टप्प्यांनुसार स्थिर आकार.

वर्गवारी / उपवर्गवारीनुसार सध्याचे आणि प्रस्तावित वीज आकार (वहन आकार सोडून) याचा तुलनात्मक तपशील खालील तक्त्यात दर्शविला आहे.

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करीता बहुवर्षीय वीजदर

उच्चदाब प्रवर्गाकरीता विद्यमान व प्रस्तावित विद्युत आकाराचा (वहन आकार वगळून) तुलनात्मक तक्ता (१/२)

प्रवर्ग	आ.व. २०२० -२१			आ.व. २०२१ -२२	
	विद्युत आकार (रु. / युनिट)			विद्युत आकार (रु. / युनिट)	
	विद्यमान वीजदर	प्रस्तावित वीजदर	आ.व. २०१९-२० साठी मंजूर दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये	प्रस्तावित वीजदर	आ.व. २०२०-२१ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये
उच्चदाब-१ (अ) औद्योगिक (सामान्य)					
उच्चदाब	७.०७	७.११	१%	७.२०	१%
अतिउच्चदाब	७.०७	७.११	१%	७.२०	१%
उच्चदाब-१ (ब) औद्योगिक (हंगामी)					
उच्चदाब	७.३४	७.४०	१%	७.५०	१%
अतिउच्चदाब	७.३४	७.४०	१%	७.५०	१%
उच्चदाब-२ वाणिज्यिक					
उच्चदाब	११.७३	११.७०	०%	११.७०	०%
अतिउच्चदाब	११.७३	११.७०	०%	११.७०	०%
उच्चदाब -३ रेल्वे / मोनो रेल्वे / मेट्रो					
उच्चदाब	७.००	७.२०	३%	७.४०	३%
अतिउच्चदाब	७.००	७.२०	३%	७.४०	३%
उच्चदाब -४ सार्वजनिक पाणीपुरवठा					
उच्चदाब	६.३०	६.५०	३%	६.७०	३%
अतिउच्चदाब	६.३०	६.५०	३%	६.७०	३%
उच्चदाब -५ (अ) कृषीपंप					
उच्चदाब	३.७७	३.९०	३%	४.००	३%
अतिउच्चदाब	३.७७	३.९०	३%	४.००	३%
उच्चदाब -५ (ब) कृषी - इतर					
उच्चदाब	५.२०	५.४०	४%	५.६०	४%
अतिउच्चदाब	५.२०	५.४०	४%	५.६०	४%
उच्चदाब - ६ एकगट्टा पुरवठा (रहिवासी)					
उच्चदाब	५.८२	६.००	३%	६.२०	३%
अतिउच्चदाब	५.८२	६.००	३%	६.२०	३%
उच्चदाब - ८(अ) तात्पुरता पुरवठा (धार्मिक प्रयोजन)					
उच्चदाब	३.७५	३.९०	४%	४.००	३%
अतिउच्चदाब	३.७५	३.९०	४%	४.००	३%
उच्चदाब - ८(ब) तात्पुरता पुरवठा (अन्य प्रयोजन)					
उच्चदाब	१२.००	१२.४०	३%	१२.८०	३%
अतिउच्चदाब	१२.००	१२.४०	३%	१२.८०	३%
उच्चदाब - ९ सार्वजनिक सेवा					
उच्चदाब - ९ (अ) सार्वजनिक सेवा (शासकीय)					
उच्चदाब	७.९०	८.००	१%	८.१०	३%
अतिउच्चदाब	७.९०	८.००	१%	८.१०	३%
उच्चदाब - ९ (ब) सार्वजनिक सेवा (इतर)					
उच्चदाब	९.७०	९.९०	२%	१०.००	१%
अतिउच्चदाब	९.७०	९.९०	२%	१०.००	१%
उच्चदाब - १० वीजेवर चालणा-या वाहनांकरीता चार्जिंग स्टेशन/ सेंटर्स					
उच्चदाब	५.२४	५.४०	३%	५.६०	४%
अतिउच्चदाब	५.२४	५.४०	३%	५.६०	४%

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करीता बहुवर्षीय वीजदर

उच्चदाब प्रवर्गाकरीता विद्यमान व प्रस्तावित विद्युत आकाराचा (वहन आकार वगळून) तुलनात्मक तक्ता (२/२)

प्रवर्ग	आ.व. २०२२-२३		आ.व. २०२३-२४		आ.व. २०२४-२५	
	विद्युत आकार (रु. / युनिट)		विद्युत आकार (रु. / युनिट)		विद्युत आकार (रु. / युनिट)	
	प्रस्तावित वीजदर	आ.व. २०२१-२२ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये	प्रस्तावित वीजदर	आ.व. २०२२-२३ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये	प्रस्तावित वीजदर	आ.व. २०२३-२४ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये
उच्चदाब-१ (अ) औद्योगिक (सामान्य)						
उच्चदाब	७.३०	१%	७.४०	१%	७.४७	१%
अतिउच्चदाब	७.३०	१%	७.४०	१%	७.४७	१%
उच्चदाब-१ (ब) औद्योगिक (हंगामी)						
उच्चदाब	७.६०	१%	७.७०	१%	७.८०	१%
अतिउच्चदाब	७.६०	१%	७.७०	१%	७.८०	१%
उच्चदाब-२ वाणिज्यिक						
उच्चदाब	११.७०	०%	११.७०	०%	११.७०	०%
अतिउच्चदाब	११.७०	०%	११.७०	०%	११.७०	०%
उच्चदाब -३ रेल्वे / मोनो रेल्वे / मेट्रो						
उच्चदाब	७.६०	३%	७.८०	३%	८.००	३%
अतिउच्चदाब	७.६०	३%	७.८०	३%	८.००	३%
उच्चदाब -४ सार्वजनिक पाणीपुरवठा						
उच्चदाब	६.९०	३%	७.१०	३%	७.३०	३%
अतिउच्चदाब	६.९०	३%	७.१०	३%	७.३०	३%
उच्चदाब -५ (अ) कृषीपंप						
उच्चदाब	४.१०	२%	४.२०	२%	४.३०	२%
अतिउच्चदाब	४.१०	२%	४.२०	२%	४.३०	२%
उच्चदाब -५ (ब) कृषी - इतर						
उच्चदाब	५.८०	४%	६.००	३%	६.२०	३%
अतिउच्चदाब	५.८०	४%	६.००	३%	६.२०	३%
उच्चदाब - ६ एकगठा पुरवठा (रहिवासी)						
उच्चदाब	६.४०	३%	६.६०	३%	६.८०	३%
अतिउच्चदाब	६.४०	३%	६.६०	३%	६.८०	३%
उच्चदाब - ८(अ) तात्पुरता पुरवठा (धार्मिक प्रयोजन)						
उच्चदाब	४.१०	२%	४.२०	२%	४.३०	२%
अतिउच्चदाब	४.१०	२%	४.२०	२%	४.३०	२%
उच्चदाब - ८(ब) तात्पुरता पुरवठा (अन्य प्रयोजन)						
उच्चदाब	१३.२०	३%	१३.६०	३%	१४.००	३%
अतिउच्चदाब	१३.२०	३%	१३.६०	३%	१४.००	३%
उच्चदाब - ९ सार्वजनिक सेवा						
उच्चदाब - ९ (अ) सार्वजनिक सेवा (शासकीय)						
उच्चदाब	८.२०	१%	८.३०	१%	८.४०	१%
अतिउच्चदाब	८.२०	१%	८.३०	१%	८.४०	१%
उच्चदाब - ९ (ब) सार्वजनिक सेवा (इतर)						
उच्चदाब	१०.१०	१%	१०.२०	१%	१०.३०	१%
अतिउच्चदाब	१०.१०	१%	१०.२०	१%	१०.३०	१%
उच्चदाब - १० वीजेवर चालणा-या वाहनाकरीता चांजिग स्टेशन/ सेंटर्स						
उच्चदाब	५.८०	४%	६.००	३%	६.२०	३%
अतिउच्चदाब	५.८०	४%	६.००	३%	६.२०	३%

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करीता बहुवर्षीय वीजदर

लघुदाब प्रवर्गाकरीता विद्यमान व प्रस्तावित विद्युत आकाराचा (वहन आकार वगळून) तुलनात्मक तक्ता (१/४)

प्रवर्ग	आ.व. २०२०-२१			आ.व. २०२१-२२	
	विद्युत आकार (रु./युनिट)			विद्युत आकार (रु./युनिट)	
	विद्यमान वीजदर	प्रस्तावित वीजदर	आ.व. २०१९-२० साठी मंजूर दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये	प्रस्तावित वीजदर	आ.व. २०२०-२१ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये
लघुदाब १- लघुदाब घरगुती					
लघुदाब १ (अ) घरगुती बीपीएल	१.१०	१.३६	२४%	१.४०	३%
लघुदाब १ (ब) घरगुती					
०-१०० युनिटस्	३.०५	३.३०	८%	३.५०	६%
१०१-३०० युनिटस्	६.९५	७.३०	५%	७.५०	३%
३०१-५०० युनिटस्	९.९०	९.९०	०%	९.९०	०%
>५०० युनिटस्	११.५०	११.५०	०%	११.५०	०%
लघुदाब २ बिगर घरगुती					
(अ १) (i) ० - २० केव्हिए (२०० युनिटस् पर्यंत प्रति महिना)	६.१०	७.९०	३%	८.१०	३%
(अ १) (ii) ० - २० केव्हिए (२०० युनिटस् पेक्षा अधिक प्रति महिना)	९.२५				
(अ १)(iii) ० - २० केव्हिए (सिंगल फेज)	६.१०-९.२५	७.९०		८.१०	३%
(ब) >२० केव्हिए आणि ≤ ५० केव्हिए	९.३०	९.५०	२%	९.८०	३%
(क) >५० केव्हिए	११.६०	११.६०	०%	११.८०	२%
लघुदाब ३ सार्वजनिक पाणी पुरवठा					
(अ) ० -२० केव्हिए	२.१५	२.३०	७%	२.४०	४%
(ब) >२० केव्हिए आणि ≤ ४० केव्हिए	३.५०	३.६०	३%	३.७०	३%
(क) >४० केव्हिए	४.८०	४.९०	२%	५.००	२%
लघुदाब ४) कृषी					
लघुदाब ४ (अ) कृषि- मीटर नसलेले पंप			रु./एचपी/महिना		रु./एचपी/महिना
प्रवर्ग १ (वार्षिक १३१८ तास/अ.श./ वर्ष पेक्षा जास्त वापराचे प्रमाण असलेली परिमंडळे)					
(अ) ०-५ अ. श.	३७४	४००	७%	४२०	५%
(ब) >५ अ. श. - ७.५ अ. श.	४०३	४३०	७%	४५५	६%
(क) ७.५ अ. श. पेक्षा जास्त	४५२	४८०	६%	५०५	५%
प्रवर्ग २ (वार्षिक १३१८ तास /अ.श./ वर्ष पेक्षा कमी वापराचे प्रमाण असलेली परिमंडळे)					
(अ) ०-५ अ. श.	२८८	३१०	८%	३३०	६%
(ब) >५ अ. श. - ७.५ अ. श.	३१६	३३५	६%	३५५	६%
(क) ७.५ अ. श. पेक्षा जास्त	३६६	३९०	७%	४१०	५%
लघुदाब ४ (ब) कृषि- मीटर असलेले - पंप	२.०९	२.२०	५%	२.३०	५%
लघुदाब ४ (क) कृषि- मीटर असलेले - इतर	३.५१	३.७०	५%	३.८०	३%

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करीता बहुवर्षीय वीजदर

लघुदाब प्रवर्गाकरीता विद्यमान व प्रस्तावित विद्युत आकाराचा (वहन आकार वगळून) तुलनात्मक तक्ता (२/४)

प्रवर्ग	आ.व. २०२२-२३		आ.व. २०२३-२४		आ.व. २०२४-२५	
	विद्युत आकार (रु./युनिट)		विद्युत आकार (रु./युनिट)		विद्युत आकार (रु./युनिट)	
	प्रस्तावित वीजदर	आ.व. २०२१-२२ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये	प्रस्तावित वीजदर	आ.व. २०२२-२३ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेतबदल टक्केवारीमध्ये	प्रस्तावित वीजदर	आ.व. २०२३-२४ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये
लघुदाब १- लघुदाब घरगुती						
लघुदाब १ (अ) घरगुती बीपीएल	१.५०	७%	१.६०	७%	१.७०	६%
लघुदाब १ (ब) घरगुती						
०-१०० युनिटस्	३.७०	६%	३.९०	५%	४.१०	५%
१०१-३०० युनिटस्	७.७०	३%	७.९०	३%	८.१०	३%
३०१-५०० युनिटस्	९.९०	०%	९.९०	०%	९.९०	०%
>५०० युनिटस्	११.५०	०%	११.६०	१%	११.७०	१%
लघुदाब २ बिगर घरगुती						
(अ १) (i) ० - २० केव्हिए (२०० युनिटस् पर्यंत प्रति महिना)	८.३०	२%	८.५०	२%	८.७०	२%
(अ १) (ii) ० - २० केव्हिए (२०० युनिटस् पेक्षा अधिक प्रति महिना)						
(अ १) (iii) ० - २० केव्हिए (सिंगल फेज)	८.३०	२%	८.५०	२%	८.७०	२%
(ब) >२० केव्हिए आणि ≤ ५० केव्हिए	१०.१०	३%	१०.४०	३%	१०.७०	३%
(क) >५० केव्हिए	१२.००	२%	१२.१०	१%	१२.२०	१%
लघुदाब ३ सार्वजनिक पाणी पुरवठा						
(अ) ० -२० केव्हिए	२.५०	४%	२.६०	४%	२.७०	४%
(ब) >२० केव्हिए आणि ≤ ४० केव्हिए	३.८०	३%	३.९०	३%	४.००	३%
(क) >४० केव्हिए	५.२०	४%	५.४०	४%	५.६०	४%
लघुदाब (४) कृषी						
लघुदाब ४ (अ) कृषि- मीटर नसलेले पंप	रु./एचपी/महिना		रु./एचपी/महिना		रु./एचपी/महिना	
प्रवर्ग १ (वार्षिक १३१८ तास/अ.श./ वर्ष पेक्षा जास्त वापराचे प्रमाण असलेली परिमंडळे)						
(अ) ०-५ अ. श.	४४५	६%	४७०	६%	४९५	५%
(ब) >५ अ. श. - ७.५ अ. श.	४८०	५%	५०५	५%	५३५	६%
(क) ७.५ अ. श. पेक्षा जास्त	५३५	६%	५६५	६%	५९५	५%
प्रवर्ग २ (वार्षिक १३१८ तास /अ.श./ वर्ष पेक्षा कमी वापराचे प्रमाण असलेली परिमंडळे)						
(अ) ०-५ अ. श.	३५०	६%	३७०	६%	३९०	५%
(ब) >५ अ. श. - ७.५ अ. श.	३७५	६%	३९५	५%	४१५	५%
(क) ७.५ अ. श. पेक्षा जास्त	४३५	६%	४६०	६%	४८५	५%
लघुदाब ४ (ब) कृषि- मीटर असलेले - पंप	२.४०	४%	२.५०	४%	२.६०	४%
लघुदाब ४ (क) कृषि- मीटर असलेले - इतर	४.००	५%	४.२०	५%	४.४०	५%

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करीता बहुवर्षीय वीजदर

लघुदाब प्रवर्गाकरीता विद्यमान व प्रस्तावित विद्युत आकाराचा (वहन आकार वगळून) तुलनात्मक तक्ता (३/४)

प्रवर्ग	आ.व. २०२०-२१			आ.व. २०२१-२२	
	विद्युत आकार (रु./युनिट)			विद्युत आकार (रु./युनिट)	
	विद्यमान वीजदर	प्रस्तावित वीजदर	आ.व. २०१९-२० साठी मंजूर दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये	प्रस्तावित वीजदर	आ.व. २०२०-२१ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये
लघु दाब ५ (अ) - उद्योग- यंत्रमाग					
(i) ० -२० केव्हिए	४.६९	४.९०	४%	५.१०	४%
(ii) २० केव्हिए पेक्षा जास्त	६.०२	६.३०	५%	६.४०	२%
(iii) ० - २० केव्हिए (सिंगल फेज)	४.६९	४.९०	४%	५.१०	४%
लघुदाब ५ (ब) : औद्योगिक सामान्य					
(i) ० -२० केव्हिए	४.८१	५.००	४%	५.३०	६%
(ii) २० केव्हिए पेक्षा जास्त	५.७०	५.९०	४%	६.२०	५%
(iii) सिंगल फेज ७.५ के डब्ल्यु पर्यंत	४.८१	५.००	४%	५.३०	६%
लघुदाब ६ पथदिवे					
(अ) ग्रामपंचायत अ, ब आणि क श्रेणीच्या नगरपालिका	४.८०	४.९०	२%	५.००	२%
(ब) महानगरपालिका	५.८५	६.००	३%	६.२०	३%
लघुदाब ७- तात्पुरता पुरवठा					
(अ) तात्पुरत्या जोडण्या (धार्मिक प्रयोजन)	३.२७	३.४०	४%	३.५०	३%
(ब) तात्पुरत्या जोडण्या (अन्य प्रयोजन)	१२.७९	१३.२०	३%	१३.६०	३%
लघुदाब-८ जाहिराती आणि प्रसिध्दी फलक	१२.००	१२.४०	३%	१२.८०	३%
लघुदाब ९ - स्मशानभुमी व दफनभुमी	३.२६	३.४०	४%	३.५०	३%
लघुदाब-१० (अ) सार्वजनिक सेवा-शासकिय					
(i): ≤२० केव्हिए (०-२०० युनिटस् पर्यंत)	३.००	३.७०	३%	३.९०	५%
(i): ≤२० केव्हिए (२०० युनिटस् पेक्षा अधिक)	४.२०				
(iअ) ≤२० केव्हिए (सिंगल फेज)	३.००-४.२०	३.७०		३.९०	५%
(ii): >२०- ≤५० केव्हिए	४.३०	४.५०	५%	४.७०	४%
(iii): >५० केव्हिए	५.४०	५.७०	६%	६.००	५%
लघुदाब १० (ब) सार्वजनिक सेवा (इतर)					
(i): ≤२० केव्हिए (२०० युनिटस् पर्यंत)	४.२५	५.८०	४%	६.१०	५%
(i): ≤२० केव्हिए (२०० युनिटस् पेक्षा अधिक)	६.९०				
(ia) ≤२० केव्हिए (सिंगल फेज)	४.२५-६.९०	५.८०		६.१०	५%
(ii): >२०- ≤५० केव्हिए	६.८०	७.८०	४%	७.५०	६%
(iii): ≥५० केव्हिए	७.२०	७.६०	६%	८.००	५%
लघुदाब ११ वीजेवर चालणा-या वाहनांकरीता चार्जिंग स्टेशन/सेटर्स	४.७२	५.००	६%	५.३०	६%

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करीता बहुवर्षीय वीजदर

लघुदाब प्रवर्गाकरीता विद्यमान व प्रस्तावित विद्युत आकाराचा (वहन आकार वगळून) तुलनात्मक तक्ता (४/४)

प्रवर्ग	आ.व. २०२२-२३		आ.व. २०२३-२४		आ.व. २०२४-२५	
	विद्युत आकार (रु./युनिट)		विद्युत आकार (रु./युनिट)		विद्युत आकार (रु./युनिट)	
	प्रस्तावित वीजदर	आ.व. २०२१-२२ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये	प्रस्तावित वीजदर	आ.व. २०२२-२३ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये	प्रस्तावित वीजदर	आ.व. २०२३-२४ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये
लघु दाब ५ (अ) - उद्योग- यंत्रमाग						
(i) ०-२० केव्हिए	५.४०	६%	५.७०	६%	६.००	५%
(ii) २० केव्हिए पेक्षा जास्त	६.६०	३%	६.८०	३%	७.००	३%
(iii) ०-२० केव्हिए (सिंगल फेज)	५.४०	६%	५.७०	६%	६.००	५%
लघुदाब ५ (ब) : औद्योगिक सामान्य						
(i) ०-२० केव्हिए	५.६०	६%	५.९०	५%	६.२०	५%
(ii) २० केव्हिए पेक्षा जास्त	६.५०	५%	६.८०	५%	७.१०	४%
(iii) ०-२० केव्हिए (सिंगल फेज)	५.६०	६%	५.९०	५%	६.२०	५%
लघुदाब ६ पथदिवे						
(अ) ग्रामपंचायत अ, ब आणि क श्रेणीच्या नगरपालिका	५.२०	४%	५.४०	४%	५.६०	४%
(ब) महानगरपालिका	६.४०	३%	६.६०	३%	६.८०	३%
लघुदाब ७- तात्पुरता पुरवठा						
(अ) तात्पुरत्या जोडण्या (धार्मिक प्रयोजन)	३.६०	३%	३.७०	३%	३.८०	३%
(ब) तात्पुरत्या जोडण्या (अन्य प्रयोजन)	१४.००	३%	१४.४०	३%	१४.८०	३%
लघुदाब-८ जाहिराती आणि प्रसिध्दी फलक	१३.२०	३%	१३.६०	३%	१४.००	३%
लघुदाब ९ - स्मशानभूमी व दफनभूमी	३.६०	३%	३.७०	३%	३.८०	३%
लघुदाब-१० (अ) सार्वजनिक सेवा-शासकिय						
(i): ≤२० केव्हिए (२०० युनिटस् पर्यंत)	४.१०	५%	४.३०	५%	४.५०	५%
(i): ≤२० केव्हिए (२०० युनिटस् पेक्षा अधिक)						
(ia) ०-२० केव्हिए (सिंगल फेज)	४.१०	५%	४.३०	५%	४.५०	५%
(ii): >२०- ≤५० केव्हिए	४.९०	४%	५.१०	४%	५.४०	६%
(iii): >५० केव्हिए	६.३०	५%	६.६०	५%	६.९०	५%
लघुदाब १० (ब) सार्वजनिक सेवा (इतर)						
(i): ≤२० केव्हिए (२०० युनिटस् पर्यंत)	६.४०	५%	६.७०	५%	७.००	४%
(i): ≤२० केव्हिए (२०० युनिटस् पेक्षा अधिक)						
(ia) ≤२० केव्हिए (सिंगल फेज)	६.४०	५%	६.७०	५%	७.००	४%
(ii): >२०- ≤५० केव्हिए	७.९०	५%	८.३०	५%	८.७०	५%
(iii): >५० केव्हिए	८.४०	५%	८.८०	५%	९.२०	५%
लघुदाब ११ वीजेवर चालणा-या वाहनांकरीता चार्जिंग स्टेशन/सेंटर	५.६०	६%	५.९०	५%	६.२०	५०%

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करीता बहुवर्षीय वीजदर

उच्चदाब प्रवर्गाकरीता विद्यमान व प्रस्तावित स्थिर आकाराचा (वहन आकार वगळून) तुलनात्मक तक्ता (१/२)

प्रवर्ग	आ.व. २०२० -२१			आ.व. २०२१ -२२	
	स्थिर आकार (रु. / केव्हिए / महिना)			स्थिर आकार (रु. / केव्हिए / महिना)	
	विद्यमान	प्रस्तावित	आ.व. २०१९-२० साठी मंजूर दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये	प्रस्तावित	आ.व. २०२०-२१ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये
उच्चदाब-१ (अ) औद्योगिक (सामान्य)					
उच्चदाब,अतिउच्चदाब	३९१	४३१	१०%	४७५	१०%
उच्चदाब-१ (ब) औद्योगिक (हंगामी)					
उच्चदाब,अतिउच्चदाब	३९१	४३१	१०%	४६४	८%
उच्चदाब-२ वाणिज्यिक					
उच्चदाब,अतिउच्चदाब	३९१	४२१	८%	४५३	८%
उच्चदाब -३ रेल्वे / मोनो रेल्वे / मेट्रो					
उच्चदाब,अतिउच्चदाब	३९१	४३१	१०%	४६४	८%
उच्चदाब -४ सार्वजनिक पाणीपुरवठा					
उच्चदाब,अतिउच्चदाब	३९१	४२१	८%	४५३	८%
उच्चदाब -५ (अ) कृषीपंप					
उच्चदाब,अतिउच्चदाब	६९	८७	२६%	९४	८%
उच्चदाब -५ (ब) कृषी - इतर					
उच्चदाब,अतिउच्चदाब	६९	८७	२६%	९४	८%
उच्चदाब - ६ एकगड्या पुरवठा (रहिवासी)					
उच्चदाब,अतिउच्चदाब	३१३	३३७	८%	३६३	८%
उच्चदाब - ८(अ) तात्पुरता पुरवठा (धार्मिक प्रयोजन)					
उच्चदाब,अतिउच्चदाब	४१८	४६०	१०%	४९५	८%
उच्चदाब - ८(ब) तात्पुरता पुरवठा (अन्य प्रयोजन)					
उच्चदाब,अतिउच्चदाब	३९१	४३१	१०%	४६४	८%
उच्चदाब - ९ सार्वजनिक सेवा					
उच्चदाब - ९ (अ) सार्वजनिक सेवा (शासकीय)					
उच्चदाब,अतिउच्चदाब	३९१	४२१	८%	४५३	८%
उच्चदाब - ९ (ब) सार्वजनिक सेवा (इतर)					
उच्चदाब,अतिउच्चदाब	३९१	४२१	८%	४५३	८%
उच्चदाब - १० वीजेवर चालणा-या वाहनांकरीता चार्जिंग स्टेशन/ सेंटर्स					
उच्चदाब,अतिउच्चदाब	७०	७६	९%	८२	८%

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करीता बहुवर्षीय वीजदर

उच्चदाब प्रवर्गाकरीता विद्यमान व प्रस्तावित स्थिर आकाराचा (वहन आकार वगळून) तुलनात्मक तक्ता (२/२)

प्रवर्ग	आ.व. २०२२ -२३		आ.व. २०२३ -२४		आ.व. २०२४ -२५	
	स्थिर आकार (रु. / केव्हिए / महिना)		स्थिर आकार (रु. / केव्हिए / महिना)		स्थिर आकार (रु. / केव्हिए / महिना)	
	प्रस्तावित	आ.व. २०२१ -२२ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये	प्रस्तावित	आ.व. २०२२ -२३ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये	प्रस्तावित	आ.व. २०२३ -२४ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये
उच्चदाब-१ (अ) औद्योगिक (सामान्य)						
उच्चदाब, अतिउच्चदाब	५२३	१०%	५७६	१०%	६३४	१०%
उच्चदाब-१ (ब) औद्योगिक (हंगामी)						
उच्चदाब, अतिउच्चदाब	४९९	८%	५३७	८%	५७८	८%
उच्चदाब-२ वाणिज्यिक						
उच्चदाब, अतिउच्चदाब	४८७	८%	५२४	८%	५६४	८%
उच्चदाब -३ रेल्वे / मोनो रेल्वे / मेट्रो						
उच्चदाब, अतिउच्चदाब	४९९	८%	५३७	८%	५७८	८%
उच्चदाब -४ सार्वजनिक पाणीपुरवठा						
उच्चदाब, अतिउच्चदाब	४८७	८%	५२४	८%	५६४	८%
उच्चदाब -५ (अ) कृषीपंप						
उच्चदाब, अतिउच्चदाब	१०२	९%	११०	८%	११९	८%
उच्चदाब -५ (ब) कृषी - इतर						
उच्चदाब, अतिउच्चदाब	१०२	९%	११०	८%	११९	८%
उच्चदाब - ६ ए कगडा पुरवठा (रहिवासी)						
उच्चदाब, अतिउच्चदाब	३९१	८%	४२१	८%	४५३	८%
उच्चदाब - ८(अ) तात्पुरता पुरवठा (धार्मिक प्रयोजन)						
उच्चदाब, अतिउच्चदाब	५३३	८%	५७३	८%	६१६	८%
उच्चदाब - ८(ब) तात्पुरता पुरवठा (अन्य प्रयोजन)						
उच्चदाब, अतिउच्चदाब	४९९	८%	५३७	८%	५७८	८%
उच्चदाब - ९ सार्वजनिक सेवा						
उच्चदाब - ९ (अ) सार्वजनिक सेवा (शासकीय)						
उच्चदाब, अतिउच्चदाब	४८७	८%	५२४	८%	५६४	८%
उच्चदाब - ९ (ब) सार्वजनिक सेवा (इतर)						
उच्चदाब, अतिउच्चदाब	४८७	८%	५२४	८%	५६४	८%
उच्चदाब - १० वीजेवर चालणा-या वाहनांकरीता चार्जिंग स्टेशन/ सेंटर्स						
उच्चदाब, अतिउच्चदाब	८९	९%	९६	८%	१०४	८%

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करीता बहुवर्षीय वीजदर

लघुदाब प्रवर्गाकरीता विद्यमान व प्रस्तावित स्थिर आकाराचा तुलनात्मक तक्ता (१/४)

प्रवर्ग	युनिट (विद्यमान)	युनिट (प्रस्तावित)	आ.व. २०२०-२१			आ.व. २०२१-२२	
			स्थिर आकार			स्थिर आकार	
			विद्यमान	प्रस्तावित	आ.व. २०१९-२० साठी मंजूर दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये	प्रस्तावित	आ.व. २०२०-२१ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये
लघुदाब १- लघुदाब घरगुती							
लघुदाब १ (अ) घरगुती बीपीएल	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	२५	२५	०%	२५	०%
लघुदाब १ (ब) घरगुती							
०-१०० युनिटस्	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	९०	१००	११%	१०५	५%
१०१-३०० युनिटस्	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	९०	११०	२२%	११६	५%
३०१-५०० युनिटस्	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	९०	११०	२२%	११६	५%
>५०० युनिटस्	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	९०	१२०	३३%	१३२	१०%
३ फेज जोडणी	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	३२०	३५०	९%	३८२	९%
लघुदाब २ बिगर घरगुती							
(अ १) (i) ० - २० केव्हीए (२०० युनिटस् पर्यंत प्रति महिना)	रु./जोडणी /महिना	रु./केव्हीए/महिना	३९१	२०७	-	२१८	५%
(अ १) (ii) ० - २० के केव्हीए (२०० युनिटस् पेक्षा अधिक प्रति महिना)	रु./जोडणी /महिना	रु./केव्हीए/महिना	३९१				
(अ २) ०-२० केव्हीए (सिंगल फेज)	-	रु./जोडणी /महिना	३९१	४११		४३२	५%
(ब) >२० केव्हीए आणि ≤ ५० केव्हीए	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	३९१	४११	५%	४३२	५%
(क) >५० केव्हीए	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	३९१	४११	५%	४३२	५%
लघुदाब ३ सार्वजनिक पाणी पुरवठा							
(अ) ० -२० केव्हीए	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	९७	१०२	५%	१०८	६%
(ब) >२० केव्हीए आणि ≤ ५० केव्हीए	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	११७	१२३	५%	१३०	६%
(क) >५० केव्हीए	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	१४६	१५४	५%	१६२	५%
लघुदाब (४) कृषी							
लघुदाब ४ (ब) कृषि- मीटर असलेले - पंप	रु./अ.श./महिना	रु./अ.श./महिना	४०	४२	५%	४५	७%
लघुदाब ४ (क) कृषि- मीटर असलेले - इतर	रु./केडब्ल्यू/महिना	रु./केडब्ल्यू/महिना	१०८	११४	६%	१२०	५%

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करीता बहुवर्षीय वीजदर

लघुदाब प्रवर्गाकरीता विद्यमान व प्रस्तावित स्थिर आकाराचा तुलनात्मक तक्ता (२/४)

प्रवर्ग	युनिट विद्यमान	युनिट प्रस्तावित	आ.व. २०२२-२३		आ.व. २०२३-२४		आ.व. २०२४-२५	
			स्थिर आकार		स्थिर आकार		स्थिर आकार	
			प्रस्तावित	आ.व. २०२१-२२ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये	प्रस्तावित	आ.व. २०२२-२३ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये	प्रस्तावित	आ.व. २०२३-२४ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये
लघुदाब १- लघुदाब घरगुती								
लघुदाब १ (अ) घरगुती बीपीएल	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	२५	०%	२५	०%	२५	०%
लघुदाब १ (ब) घरगुती								
०-१०० युनिटस्	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	१११	६%	११७	५%	१२३	५%
१०१-३०० युनिटस्	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	१२२	५%	१२९	६%	१३६	५%
३०१-५०० युनिटस्	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	१२२	५%	१२९	६%	१३६	५%
>५०० युनिटस्	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	१४६	११%	१६१	१०%	१७८	११%
३ फेज जोडणी	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	४१७	९%	४५५	९%	४९७	९%
लघुदाब २ बिगर घरगुती								
(अ) (i) ० - २० केव्हीए (० -२०० युनिटस् पर्यंत प्रति महिना)	रु./जोडणी /महिना	रु./केव्हीए/महिना	२२९	५%	२४१	५%	२५४	५%
(अ) (ii) ० - २० के केव्हीए (२०० युनिटस् पेक्षा अधिक प्रति महिना)	रु./जोडणी /महिना	रु./केव्हीए/महिना						
(अ २) ०-२० केव्हीए (सिंगल फेज)	-	रु./जोडणी /महिना	४५४	५%	४७७	५%	५०१	५%
(ब) >२० केव्हीए आणि ≤ ५० केव्हीए	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	४५४	५%	४७७	५%	५०१	५%
(क) >५० केव्हीए	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	४५४	५%	४७७	५%	५०१	५%
लघुदाब ३ सार्वजनिक पाणी पुरवठा								
(अ) ० -२० केव्हीए	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	११४	६%	१२०	५%	१२६	५%
(ब) >२० केव्हीए आणि ≤ ५० केव्हीए	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	१३७	५%	१४४	५%	१५२	६%
(क) >५० केव्हीए	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	१७१	६%	१८०	५%	१८९	५%
लघुदाब (४) कृषी								
लघुदाब ४ (ब) कृषि-मीटर असलेले - पंप	रु./अ.श./महिना	रु./अ.श./महिना	४८	७%	५१	६%	५४	६%
लघुदाब ४ (क) कृषि-मीटर असलेले - इतर	रु./केडब्ल्यू/महिना	रु./केडब्ल्यू/महिना	१२६	५%	१३३	६%	१४०	५%

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करीता बहुवर्षीय वीजदर

लघुदाब प्रवर्गाकरीता विद्यमान व प्रस्तावित स्थिर आकाराचा तुलनात्मक तक्ता (३/४)

प्रवर्ग	युनिट विद्यमान	युनिट प्रस्तावित	आ.व. २०२०-२१			आ.व. २०२१-२२	
			स्थिर आकार			स्थिर आकार	
			विद्यमान	प्रस्तावित	आ.व. २०१९-२० साठी मंजूर दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये	प्रस्तावित	आ.व. २०२०-२१ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये
लघु दाब ५ (अ) - उद्योग- यंत्रमाग							
(i) ० -२० केव्हीए	रु./जोडणी /महिना	रु./केव्हीए/महिना	४४१	१५८	-	१६६	५%
(ii) २० केव्हीए पेक्षा जास्त	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	२९४	३०९	५%	३२५	५%
(iii) सिंगल फेज ७.५ के डब्ल्यु पर्यंत	-	रु./जोडणी /महिना	४४१	४६३	५%	४८६	५%
लघुदाब ५ (ब) : औद्योगिक सामान्य							
(i) ० -२० केव्हीए	रु./जोडणी /महिना	रु./केव्हीए/महिना	४४१	१५८	-	१६६	५%
(ii) २० केव्हीए पेक्षा जास्त	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	२९४	३०९	५%	३२५	५%
(iii) सिंगल फेज ७.५ के डब्ल्यु पर्यंत		रु./जोडणी /महिना	४४१	४६३	५%	४८६	५%
लघुदाब ६ पथदिवे							
(अ) ग्रामपंचायत अ, ब आणि क श्रेणीच्या नगरपालिका	रु./केडब्ल्यु/महिना	रु./केडब्ल्यु/महिना	१०८	११४	६%	१२०	५%
(ब) महानगरपालिका	रु./केडब्ल्यु/महिना	रु./केडब्ल्यु/महिना	१०८	११४	६%	१२०	५%
लघुदाब ७- तात्पुरता पुरवठा							
(अ) तात्पुरत्या जोडण्या (धार्मिक प्रयोजन)	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	४४३	४६६	५%	४९०	५%
(ब) तात्पुरत्या जोडण्या (अन्य प्रयोजन)	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	४४९	४७२	५%	४९६	५%
लघुदाब-८ जाहिराती आणि प्रसिध्दी फलक							
	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	८३३	८७५	५%	९१९	५%
लघुदाब ९ - स्मशानभूमी व दफनभूमी							
	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	४३८	४६०	५%	४८३	५%
लघुदाब-१० (अ) सार्वजनिक सेवा-शासकिय							
(i): ≤२० केव्हीए (०-२०० युनिटस् पर्यंत)	रु./जोडणी /महिना	रु./केव्हीए/महिना	३२३	१६१	-	१७०	६%
(i): ≤२० केव्हीए (२०० युनिटस् पेक्षा अधिक)	रु./जोडणी /महिना	रु./केव्हीए/महिना	३२३				
(ia) ≤२० केव्हीए (सिंगल फेज)	-	रु./जोडणी /महिना	३२३	३४०	५%	३५७	५%
(ii): >२०- ≤५० केव्हीए	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	३२३	३४०	५%	३५७	५%
(iii): >५० केव्हीए	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	३२३	३४०	५%	३५७	५%
लघुदाब १० (ब) सार्वजनिक सेवा (इतर)							
(i): ≤२० केव्हीए (०-२०० युनिटस् पर्यंत)	रु./जोडणी /महिना	रु./केव्हीए/महिना	३५१	२५२	-	२६५	५%
(i): ≤२० केव्हीए (२०० युनिटस् पेक्षा अधिक)	रु./जोडणी /महिना	रु./केव्हीए/महिना	३५१				
(ia) सिंगल फेज ७.५ के डब्ल्यु पर्यंत	-	रु./जोडणी /महिना		३६९		३८८	५%
(ii): >२०- ≤५० केव्हीए	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	३५१	३६९	५%	३८८	५%
(iii): >५० केव्हीए	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	३५१	३६९	५%	३८८	५%
लघुदाब ११ वीजेवर चालणा-या वाहनांकरीता चाजिग स्टेशन/सेटर्स							
	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	७०	७४	६%	७८	५%

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करीता बहुवर्षीय वीजदर

लघुदाब प्रवर्गाकरीता विद्यमान व प्रस्तावित स्थिर आकाराचा तुलनात्मक तक्ता (४/४)

प्रवर्ग	युनिट विद्यमान	युनिट प्रस्तावित	आ.व. २०२२-२३		आ.व. २०२३-२४		आ.व. २०२४-२५	
			स्थिर आकार		स्थिर आकार		स्थिर आकार	
			प्रस्तावित	आ.व. २०२१-२२ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये	प्रस्तावित	आ.व. २०२२-२३ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये	प्रस्तावित	आ.व. २०२३-२४ साठी प्रस्तावित दराच्या तुलनेत बदल टक्केवारीमध्ये
लघु दाब ५ (अ) - उद्योग-यंत्रमाग								
(i) ० -२० केव्हीए	रु./जोडणी /महिना	रु./केव्हीए/महिना	१७५	५%	१८४	५%	१९४	५%
(ii) २० केव्हीए पेक्षा जास्त	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	३४२	५%	३६०	५%	३७८	५%
(iii) सिंगल फेज ७.५ के डब्ल्यु पर्यंत	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	५१०	५%	५३६	५%	५६३	५%
लघुदाब ५ (ब) : औद्योगिक सामान्य								
(i) ० -२० केव्हीए	रु./जोडणी /महिना	रु./केव्हीए/महिना	१७५	५%	१८४	५%	१९४	५%
(ii) २० केव्हीए पेक्षा जास्त	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	३४२	५%	३६०	५%	३७८	५%
(iii) सिंगल फेज ७.५ के डब्ल्यु पर्यंत	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	५१०	५%	५३६	५%	५६३	५%
लघुदाब ६ पथदिवे								
(अ) ग्रामपंचायत अ, ब आणि क श्रेणीच्या नगरपालिका	रु./केडब्ल्यु/महिना	रु./केडब्ल्यु/महिना	१२६	५%	१३३	६%	१४०	५%
(ब) महानगरपालिका	रु./केडब्ल्यु/महिना	रु./केडब्ल्यु/महिना	१२६	५%	१३३	६%	१४०	५%
लघुदाब ७- तात्पुरता पुरवठा								
(अ) तात्पुरत्या जोडण्या (धार्मिक प्रयोजन)	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	५१५	५%	५४१	५%	५६९	५%
(ब) तात्पुरत्या जोडण्या (अन्य प्रयोजन)	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	५२१	५%	५४८	५%	५७६	५%
लघुदाब-८ जाहिराती आणि प्रसिध्दी फलक	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	९६५	५%	१,०१४	५%	१,०६५	५%
लघुदाब ९ - स्मशानभूमी व दफनभूमी	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	५०८	५%	५३४	५%	५६१	५%
लघुदाब-१० (अ) सार्वजनिक सेवा-शासकिय								
(i): ≤२० केव्हीए (०-२०० युनिटस् पर्यंत)	रु./जोडणी /महिना	रु./केव्हीए/महिना	१७९	५%	१८८	५%	१९८	५%
(i): ≤२० केव्हीए (२०० युनिटस् पेक्षा अधिक)	रु./जोडणी /महिना	रु./केव्हीए/महिना						
(ia) ≤२० केव्हीए (सिंगल फेज)	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	३७५	५%	३९४	५%	४१४	५%
(ii): >२०- ≤५० केव्हीए	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	३७५	५%	३९४	५%	४१४	५%
(iii): >५० केव्हीए	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	३७५	५%	३९४	५%	४१४	५%
लघुदाब १० (ब) सार्वजनिक सेवा (इतर)								
(i): ≤२० केव्हीए (०-२०० युनिटस् पर्यंत)	रु./जोडणी /महिना	रु./केव्हीए/महिना	२७९	५%	२९३	५%	३०८	५%
(i): ≤२० केव्हीए (२०० युनिटस् पेक्षा अधिक)	रु./जोडणी /महिना	रु./केव्हीए/महिना						
(ia) ≤२० केव्हीए (सिंगल फेज)	रु./जोडणी /महिना	रु./जोडणी /महिना	४०८	५%	४२९	५%	४५१	५%
(ii): >२०- ≤५० केव्हीए	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	४०८	५%	४२९	५%	४५१	५%
(iii): >५० केव्हीए	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	४०८	५%	४२९	५%	४५१	५%
लघुदाब ११ वीजेवर चालणा-या वाहनांकरीता चार्जिंग स्टेशन/सेंटर	रु./केव्हीए/महिना	रु./केव्हीए/महिना	८२	५%	८७	६%	९२	६%

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करीता बहुवर्षीय वीजदर

फ) सरासरी विजदर वाढ :-

नियंत्रण कालावधीमधील सरासरी विज दरवाढ खालील तक्त्यामध्ये दर्शविली आहे.

तपशील	आ.व. २०१९-२०	आ.व. २०२०-२१	आ.व. २०२१-२२	आ.व. २०२२-२३	आ.व. २०२३-२४	आ.व. २०२४-२५
	मंजूर	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित
सध्याच्या वीजदरामधून मिळणारा महसू (रु. कोटीमध्ये)	७६,९९८	७९,९२७	८३,०१८	८६,३१०	८९,८०१	७६,९९८
प्रस्तावित वीज दरातून मिळणारा महसूल (रु. कोटीमध्ये)	८२,९२५	८८,८८७	९५,०५१	१,०१,३९०	१,०८,१६०	८२,९२५
महसूल वसुली (रु. कोटीमध्ये)	५,९२८	८,९६०	१२,०३३	१५,०८०	१८,३५८	५,९२८
विज विक्री द.ल.यु. मध्ये	११४५१०	११८८८४	१२३५०६	१२८३९७	१३३५८०	११४५१०
सरासरी पुरवठा आकार (रु./केडब्युएच)	७.२४	७.४८	७.७०	७.९०	८.१०	७.२४
% वाढ/ घट	५.८०%	३.२५%	२.९३%	२.६१%	२.५४%	५.८०%

ब) क्रॉस सबसिडी ट्रेजेक्टरी :-

महावितरण नमुद करू इच्छिते की, काही वर्गवारींमध्ये जसे की उच्चदाब औद्योगिक, उच्चदाब वाणिज्यिक यांच्या क्रॉस सबसिडीचा आलेख उतरता आहे. तसेच लघुदाब घरगुती, लघुदाब कृषी इत्यादी वर्गवारीमध्ये क्रॉस सबसिडीचा आलेख चढता आहे. तथापि, प्रस्तावित केलेल्या महसूल तुटीची वसूली, विजदर रचनेतील आणि विजदर तत्वज्ञानातील बदल यांचा विचार करता विविध वर्गवारींच्या विजदरात सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यामुळे महावितरणने प्रस्तावित केलेल्या महसूलाच्या वसूली पोटी विजदर प्रस्तावित केलेले आहेत.

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२०-२१	आ.व. २०२१-२२	आ.व. २०२२-२३	आ.व. २०२३-२४	आ.व. २०२४-२५
	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित
उच्चदाब वर्गवारी					
उच्चदाब-१ औद्योगिक	१२५%	१२४%	१२३%	१२२%	१२२%
उच्चदाब-२ वाणिज्यिक	२११%	२०७%	२०३%	२००%	१९७%
उच्चदाब-३ रेल्वे / मेट्रो / मोनो रेल्वे	१४६%	१४७%	१४८%	१५०%	१५२%
उच्चदाब-४ सार्वजनिक पाणी पुरवठा	११३%	११४%	११४%	११५%	११५%
उच्चदाब-५ कृषी पंप	६२%	६१%	६१%	६०%	५९%
उच्चदाब-६ गृहनिर्माण संकुल संस्था	११६%	११८%	१२०%	१२३%	१२५%
उच्चदाब-८ तात्पुरता पुरवठा	२३३%	२३८%	२४३%	२५०%	२५७%
उच्चदाब-९ सार्वजनिक सेवा (शासकीय)	१४८%	१४८%	१४८%	१४९%	१५०%
उच्चदाब-९ सार्वजनिक सेवा (इतर)	१७५%	१७४%	१७२%	१७१%	१७०%
एकूण उच्चदाब विक्री	१२६%	१२४%	१२३%	१२२%	१२१%
लघुदाब वर्गवारी					
लघुदाब १ घरगुती	१००%	१००%	१००%	१०१%	१०१%
लघुदाब २ बिगर घरगुती	१५८%	१५७%	१५५%	१५४%	१५२%
लघुदाब ३ सार्वजनिक पाणी पुरवठा	५८%	५८%	५७%	५७%	५७%
लघुदाब ४ कृषी मीटर असलेले	५१%	५१%	५१%	५१%	५१%
लघुदाब ५(अ) औद्योगिक - यंत्रमाग	१०१%	१०१%	१०१%	१०२%	१०२%
लघुदाब ५(ब) औद्योगिक - इतर	१२२%	१२३%	१२५%	१२७%	१२८%
लघुदाब ६ पथदिवे	९०%	८८%	८८%	८८%	८८%
लघुदाब-८ जाहिराती आणि प्रसिध्दी फलक	२८२%	२८५%	२८९%	२९४%	२९९%
लघुदाब ९ - स्मशानभूमी व दफनभूमी	७९%	७९%	७०%	६९%	६९%
लघुदाब १० - सार्वजनिक सेवा (शासकीय)	९८%	९९%	९९%	९९%	१००%
लघुदाब १०- सार्वजनिक सेवा (इतर)	१३०%	१३१%	१३२%	१३३%	१३५%
एकूण लघुदाब	८५%	८६%	८६%	८७%	८७%

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करीता बहुवर्षीय वीजदर

भ) प्रार्थना :-

सन्माननीय आयोगास महावितरण कंपनीची आदरपूर्वक प्रार्थना आहे की,

१. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय वीजदर) विनियम २०१९ च्या तरतुदीनुसार बहुवर्षीय वीजदर याचिका मा. आयोगाने पुढील कार्यवाहीसाठी दाखल करून घ्यावी.
२. महावितरण कंपनीने आर्थिक वर्ष २०१७-१८ ते आ.व. २०२४-२५ साठी प्रस्तावित केलेली एकूण महसुलाची गरज व एकूण महसुली तूट इतर दाव्यांसह वसुल करण्यास परवानगी द्यावी.
३. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ ते आ.व. २०२४-२५ ची महसुली तुटी वरील धारण खर्चास (Carrying Cost) परवानगी द्यावी.
४. महावितरणने प्रस्तावित केलेल्या वीजदरांची तत्वे व इतर सुचनांचा विचार करून महसुली तुटीच्या वसुलीस व वीजदर पत्रकास मंजुरी मिळावी.
५. महावितरणने प्रस्तावित केल्यानुसार एक पाळी उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांसाठी मंजूर स्थिर आकाराच्या ६०% स्थिर आकार लावण्याची परवानगी द्यावी.
६. महावितरणने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे बिलींग डिमांडच्या निकषामध्ये बदल करण्यास परवानगी द्यावी.
७. उच्चदाब ग्राहकांना केव्हीएएच (kVAh) वापराप्रमाणे देयक देण्यास परवानगी द्यावी.
८. महावितरणने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे टराविक उच्चदाब वर्गवारीच्या ग्राहकांच्या वाढीव वीज वापरावर सवलत देण्यास परवानगी द्यावी.
९. प्रस्तावित केलेल्या प्रोत्साहन/ सवलतींना वार्षिक महसुली खर्चाचा भाग म्हणून मान्यता द्यावी.
१०. महावितरणने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे प्रोत्साहने व दंड यात बदल करण्यास मंजुरी द्यावी.
११. महावितरणने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे सुधारीत लोड फॅक्टर सुत्रास परवानगी द्यावी.
१२. विद्युत आकारावर लागू असलेल्या लोड फॅक्टर सवलतीवर ७.५०% कमाल मर्यादा ठेवण्यास परवानगी द्यावी.
१३. महावितरणने प्रस्तावित केलेल्या टी.ओ.डी. (TOD) आकाराच्या बदलास अनुमती द्यावी.
१४. महावितरणने प्रस्तावित केल्यानुसार नेट मिटर यंत्रणेद्वारे निर्माण केलेल्या उर्जेवर ग्रीड सपोर्ट शुल्क आकारण्यास परवानगी द्यावी.
१५. छपरावरील नुतनशील उर्जा निर्मिती यंत्रणेच्या वापर करणारे ग्राहक परंतु नेट मिटर व्यवस्था व नेट मिटर यंत्रणेचा अवलंब करीत नाही अशा ग्राहकांकडून अतिरीक्त स्थिर/मागणी आकार वसुल करण्यास परवानगी द्यावी.
१६. महावितरणने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे २० केव्हीए पेक्षा कमी भार असलेल्या ३ फेज ग्राहकांना केव्हीए वर आधारीत स्थिर आकार आकारण्यास परवानगी द्यावी.
१७. ३ फेज लघुदाब ग्राहक प्रत्यक्ष नोंद झालेल्या मागणीनुसार ज्या स्लॅब (उपवर्ग) मध्ये मोडत असेल त्या स्लॅब नुसार आकार आकारण्यास परवानगी द्यावी.
१८. आंशिक मुक्त प्रवेश ग्राहकांकडून वसुल केलेले पारेषण आकार राखण्यास महावितरणला परवानगी द्यावी.
१९. उच्चदाब औद्योगिक व उच्चदाब वाणिज्यिक ग्राहकांच्या अतिरीक्त अस्थिर आकारावर ५% हार्मोनिक्स दंड आकारण्याची परवानगी द्यावी.
२०. नियंत्रण कालावधीकरीता प्रस्तावित केलेल्या मुक्त प्रवेश ग्राहकांकरीता क्रॉस सबसीडी अधिभार व असे इतर आकार, वहन आकार व वहन हानी सहीत मंजूर करण्यात यावे.
२१. सर्व मुक्त प्रवेश ग्राहक व जे ग्राहक स्वस्थापित स्ववापरासाठीच्या वीज उत्पादकांकडून वीज घेतात (जे आर्थिक वर्ष २०१५-१६ नंतर स्थापित झाले आहे) त्या सर्व ग्राहकांवर प्रस्तावित अतिरीक्त अधिभार नियंत्रण कालावधीकरीता मंजूर करण्यात यावे.
२२. स्वस्थापित स्ववापरासाठीच्या वीज उत्पादकांकरीता लागू असलेल्या स्टॅंडबाय (राखीव) आकारात सुधारणा करण्यास मंजुरी द्यावी.
२३. विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) व इतर (Deemed licensees) डिमंड परवानाधारकांसाठी स्टॅंडबाय वीज करार अनिवार्य करण्याबाबत नियामक तरतुद लागू करण्यास परवानगी द्यावी.
२४. महावितरणने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे घरगुती प्रवर्गातील ग्राहकांवर वीज वापराच्या टप्प्याप्रमाणे स्थिर आकार वसुल करण्यास परवानगी द्यावी.

आ.व. २०१७-१८ व आ.व.२०१८-१९ चे अंतिम अचुक समायोजन, आ.व. २०१९-२० चे तात्पुरते समायोजन आणि चतुर्थ नियंत्रण कालावधी आ.व. २०२०-२१ ते आ.व. २०२४-२५ करिता बहुवर्षीय वीजदर

२५. महावितरणने सुचविलेले विविध प्रकारच्या उपक्रमासाठीचे वर्गवारी नियहाय वर्गीकरण मंजूर करण्यात यावे.
२६. महावितरणने प्रस्तावित केलेल्या आकार पत्रकाला (Schedule of charges) मान्यता दयावी.
२७. महावितरणने सादर केलेल्या भांडवली खर्चाला (Capex & Capitalization)मंजूरी दयावी.
२८. महावितरणने प्रस्तावित केलेल्या ओपेक्स (Opex) ला मान्यता दयावी.
२९. मा. आयोगास योग्य वाटेल असे अन्य कोणतेही सहाय्य मंजूर करावे.
३०. मा. आयोगास योग्य वाटेल असे कोणतेही आदेश, प्रकरणातील परिस्थिती तसेच न्याय हिताच्या दृष्टिने देण्यात यावे.
३१. कोणतीही चूक/ भूल झाली असल्यास ती क्षमापित करावी आणि ती सुधारण्याची संधी देण्यात यावी.
३२. सादर विनंती अर्ज सादर कर्त्यास या अर्जात गरज असल्यास वेळोवेळी कोणतीही भर टाकण्यास किंवा त्यात बदल करण्यास तसेच अतिरीक्त माहिती सादर करण्यास परवानगी देण्यात यावी.

(सतिश चव्हाण)
संचालक (वाणिज्य)
महावितरण